



GMINA  
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Aleksandrów Kujawski, dnia 10.07.2023 r.


**ZP.271.19.2023.EW**

**Zapytanie nr 1**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 10.07.2023 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.19.2023.EW pn. „Adaptację pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowej grupy w Żłobku Samorządowym Bursztynek w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski”, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

W przedmiarze w pozycji 17 widnieje ułożenie wykładzin "Tarket" w ilości 224,48m<sup>2</sup> czyli takiej jak powierzchnia ścian do malowania (poz. 15 przedmiaru). Rozebranie posadzek z wykładzin (w pozycji nr 3 przedmiaru) to 45,2 m<sup>2</sup>. Proszę o korektę przedmiaru lub wyjaśnienie jakich pomieszczeń dotyczy pozycja nr 17 w przedmiarze robót.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż winno być 53,63m<sup>2</sup> posadzki target dotyczy pomieszczeń nr 07 i 08. W załączeniu poprawiony przedmiar robót.

Z up. Wójta  
  
mgr *Małgorzata Andrusiał*  
Zastępca Wójta