

LEGENDA

- rozdzielnica wentylacji wyciągowej
- rozdzielnica wentylacji – czerpnia
- kratka wyciągowa, ścienna
- wyrzutnik (typu sterczeń)
- ppoż. instalacji wentylacji (wylotów i trzonów sterczeń, wyrzutnic ścian)
- czerpnia ścienna
- kratka transferowa w drzwiach
- wentylator wyciągowy Harmann typ Base 150T (V=150m³/h, P=246 230V, M=1,75kg) – praca wraz ze świetlem, ze zwłoką czasową 5 min
- wentylator kanałowy
- istniejący rozwinięty szczelinowy w dwie
- istniejący komin wentylacji grawitacyjnej do wyzyskiwania i utrzymania
- klapa ppoż. EI 60 z wyzwalaczem topikowym

Szczegół montażu wentylatora kanałowego:

UWAGI

Wszystkie otwory w stropie pod przejścia instalacji nie mogą naruszać żeber prefabrykowanych płyt korytkowych stropowych.
Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach, należy weryfikować ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem.
Po przeprowadzonej weryfikacji, wszystkie przejścia kanałów przez ściany i stropy należy szczelnie zabezpieczyć.
Montaż urządzeń wg. zaleceń producenta.
Rewizje wykonać w miejscach łatwo dostępnych umieszczonych wg punktu w opisie: Wykonanie i montaż.
Po przeprowadzonej weryfikacji, należy we wskazanej stolarce drzwiowej wykonać elementy transferowe (kratki transferowe lub dróżki z podciętymi).
Do wszystkich elementów typu rewizja, armatura na instalacji zachować dostęp.
Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe należy sprawdzić na budowie.
Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
Wyłączając w projekcie należy handlowe bądź producenckie urządzeń należy traktować jako przykładowe. Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych urządzeń i wyrobów o takich samych parametrach technicznych i użytkowych, posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo-kompensacji).
Izolację termiczną prowadzone po dachu należy zabezpieczyć pleszczem ochronym.
Przejścia przez dach zabezpieczyć kołnierzami z blachy ocynkowanej z uszczelnieniem.
Wszystkie przejścia instalacji przez dach zabezpieczyć przed wodami opadowymi i roztopowymi.
Przejścia instalacyjne nie uwzględnione w konstrukcji wykonać wertnicą.
Projekt chroniony prawem autorskim.
W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK RozBIEŻNOŚCI DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

ZESTAWIENIE POMIERZCHNI II PIĘTRO

NR POM.	NAZWA	POW. [m²]
201	POMIESZCZENIE BIUROWE	20.85
202	POMIESZCZENIE BIUROWE	20.53
203	SALA SZKOLENIOWA	41.04
204	SALA SZKOLENIOWA	54.70
205	SALA SZKOLENIOWA	55.87
206	SALA SZKOLENIOWA	55.61
207	HOKAL SOLIALNY	22.25
208	MAGAZYN BRONI	23.76
209	MAGAZYN BRONI	23.76
210	MAGAZYN BRONI	22.57
211	MAGAZYN BRONI	17.12
212	SALA SZKOLENIOWA	54.06
213	SALA SZKOLENIOWA	27.68
214	SALA SZKOLENIOWA	54.72
215	SALA SZKOLENIOWA	40.96
216	HOKAL SOLIALNY	20.40
217	POMIESZCZENIE BIUROWE	50.62
218	POMIESZCZENIE BIUROWE	20.58
219	POMIESZCZENIE BIUROWE	20.58
220	POMIESZCZENIE BIUROWE	22.68
221	POMIESZCZENIE BIUROWE	21.45
222	POMIESZCZENIE BIUROWE	22.68
224	POMIESZCZENIE BIUROWE	20.04
225	POMIESZCZENIE BIUROWE	20.57
226	POMIESZCZENIE BIUROWE	20.57
226	POMIESZCZENIE BIUROWE	20.90
WC1	TOALETA MĘSKA	11.88
WC2	PRZEDSIONEK	14.93
WC3	NATRYSKI MĘSKIE	8.53
WC4	PRZEDSIONEK	5.79
WC5	PRZEDSIONEK	5.79
WC6	TOALETA DAMSKA	8.96
WC7	NATRYSKI DAMSKIE	7.44
WC8	TOALETA MĘSKA	11.88
WC9	TOALETA MĘSKA	11.05
WC10	NATRYSKI MĘSKIE	24.32
K1	KOMUNIKACJA	19.22
K2	KOMUNIKACJA	37.28
K3	KOMUNIKACJA	23.02
K11	KLATKA SCHODOWA	16.77
K12	KLATKA SCHODOWA	16.77
SUMA	1128.38	

bp biuro projektów UNI-FORM
ul. Łężnicka 24/26, 61-493 Poznań, tel./fax:(042) 650-96-94,
e-mail: biuro@uni-form.pl, www.bp-uni-form.pl

Opracowanie	PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH	
Adres	ul. 3 Pułku Lotniczego 6, Poznań	
Inwestycja	Remont budynku nr 7 w kompleksie wojskowym przy ul. 3 Pułku Lotniczego 6, Poznań	
Inwestor	14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu ul. Bukowska 34, Poznań 60-811	
Rysunek	RZUT 2 PIĘTRA – INSTALACJA WENTYLACJI	
Projektant branża sanitarna	MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15	RYS.NR
Sprawdzający branża sanitarna	MGR INŻ. MONIKA ANUSZCZYK UPR. BUD.NR LDO/2779/PWBS/19	
Opracowała	MGR INŻ. PATRYCJA GŁĄPSKA	S20
SKALA 1:100	DATA: Marzec 2021	