PRZEDSIONEK P.POŻ.
STROP NAD PRZEDSIONKIEM REI90,
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
OBUDOWA DROGI EWAKUACYJNEJ E30
Hydrant wnętrzowy obudowa z płyty odporności ogniowej REI90
PODEJŚCIE BITN. SCHWY.
KS1
KS2
WO 01
WO 02
WO 03
WO 04
WO 06
ZTB_40*10 DN15
ZTB_40*16 DN15
ZW 21 x 3.45
opis instalacji wody z rur wielowarstwowych średnica nominalna; ZW - zimna
opis instalacji wodociągu ocynk. (CTPK - cynkowlej)
instalacja zimnej wody, Hoś=5.90m
instalacja cyrkulacji, Hoś=6.00m
instalacja c.w.u., Hoś=5.90m
oznaczenie pionu instalacji wodociągowej
ogranicznik temperatury ZTB_40*10, DN15
zawór odcinający
oznaczenie pionu instalacji hydrantowej
instalacja hydrantowa, Hoś=6.00m
hydrant przeciwpożarowy z wylewką l=30m dn25; EN1028/1/A
EN 671-A1 opis instalacji hydrantowej (materiał, średnica)
przejście odporności ogniowej równe odporności przegrody
ZESTAWIENIE POMIERZONYCH I PIĘTRO
NR POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m²]
101 SZEREROWNIA 20.96
102 POMIESZCZENIE BIUROWE 20.96
103 SALA SZKOLENIOWA 41.14
104 SALA SZKOLENIOWA 54.82
105 SALA SZKOLENIOWA 26.87
106 SALA SZKOLENIOWA 35.63
107 POKÓJ SOCJALNY 22.71
108 MAGAZYN BRONI 20.52
109 MAGAZYN BRONI 20.52
110 MAGAZYN BRONI 20.52
111 MAGAZYN BRONI 17.12
112 SALA ŻOŁNIERSKA 54.07
113 SALA ŻOŁNIERSKA 54.40
114 SALA ŻOŁNIERSKA 54.72
115 SALA ŻOŁNIERSKA 40.96
116 POKÓJ SOCJALNY 20.48
117 SZATNIA DAMSKA 20.48
118 POMIESZCZENIE BIUROWE 20.16
119 POMIESZCZENIE BIUROWE 22.85
120 POMIESZCZENIE BIUROWE 22.85
121 POMIESZCZENIE BIUROWE 21.24
122 POMIESZCZENIE BIUROWE 20.96
123 POMIESZCZENIE BIUROWE 24.22
124 POMIESZCZENIE BIUROWE 21.24
125 POMIESZCZENIE BIUROWE 20.96
126 POMIESZCZENIE BIUROWE 22.85
WC1 TOALETA MĘSKA 14.93
WC2 PRZEDSIONEK 11.64
WC3 WĘZEŁ SANITARNY 6.58
WC4 PRZEDSIONEK 6.79
WC5 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6.72
WC6 TOALETA DAMSKA 6.96
WC7 NATRYSKI DAMSKIE 7.46
WC8 PRZEDSIONEK 14.24
WC9 TOALETA MĘSKA 14.24
WC10 NATRYSKI MĘSKIE 21.10
K1 KOMUNIKACJA 119.22
K2 KOMUNIKACJA 37.28
K3 KOMUNIKACJA 23.02
KS1 KLATKA SCHODOWA 58.77
KS2 KLATKA SCHODOWA 58.77
E.MAX 17388565.363
biuro projektów bp UNI-FORM
ul. Lutomierska 34/36, 91-493 Łódź, tel./fax:(042) 650-96-94,
e-mail: biuro@bp-uni-form.pl, www.bp-uni-form.pl
OPNOŚWIENIE PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH
Adres ul. 3 Pułku Lotniczego 6, Poznań
Inwestycja Remont budynku nr 7 w kompleksie wojskowym przy ul. 3 Pułku Lotniczego 6, Poznań
Inwestor 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu ul. Bukowska 34, Poznań 60-811
Rysunek RZUT PIĘTRA 1 – INSTALACJA WODOCIĄGOWA
Projektant branża sanitarna MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15
Sprawdzający branża sanitarna MGR INŻ. MONIKA ANUSZCZYK UPR. BUD.NR LOD/2779/PWBS/19
Opracowała MGR INŻ. PATRYCJA GLAPSKA
RYS.NR S03
SKALA:1:100
DATA: Marzec 2021