
LEGENDA
SO 02 oznaczenie pionu instalacji c.o. grzejnikowego
automatyczny odpowietrznik DN15 w szafce podtynkowej
WO 01 oznaczenie pionu instalacji wodociągowej
SO 01 oznaczenie pionu instalacji hydrantowej
UWAGI
Piony oraz odejścia instalacji prowadzić w bruzdach ściennych.
Zachować dostęp do armatury (zastosować skrzynki podtynkowe).
Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w ostrościach rur stalowych, wystających poza przegrodę.
Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w przejściach ogniochronnych zgodnie z opisem technicznym.
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo-kompensacji).
Próby szczelności instalacji przeprowadzić wykonać w pesdzu.
Wszystkie piony obudować płytą g-k.
Przewidziano piony wody i c.o. w przypadku zmiany poddasza na użytkowe.
KONSTRUKCJE DACHU ZABEZPIECZYĆ P.POŻ. DO R30
KS1
KS2
WO 01
WO 02
WO 03
WO 04
WO 05
WO 06
WO 07
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
C2 00
C3 00
C4 00
C5 00
C6 00
C7 00
C8 00
C9 00
C10 00
C11 00
C12 00
C13 00
C14 00
C15 00
C16 00
C17 00
C18 00
C19 00
C20 00
C21 00