
UWAGI
Planowe odcinki instalacji prowadzić w bruzdach ściennych.
Zachować dostęp do armatury (zastosować skrzynki podtynkowe).
Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności z projektem do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w osłonach rur stalowych z wypełnieniem wełną mineralną.
Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w przepustach ogniochronnych zgodnie z opisem technicznym.
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo-kompensacji).
Przejścia instalacji przez dylatacje wykonać w pętzlu.
Wszystkie piony obudować płytą g-k.
LEGENDA
(dn-xx) rura instalacji c.o. z rur stalowych (średnica nurocalego)
instalacja c.o. instalacja, Hoś=9,46m
instalacja c.o. powrót, Hoś=9,41m
oznaczenie pionu instalacji c.o. grzejnikowego
przejście odporności ogniowej rdzenia odporności przegrody
1.15 +18°C 0520 W
numer pomieszczenia, temperatura obliczeniowa do zimy i wymagane zapotrzebowanie na ciepło
2.00 2DN700 (520 mm)
grzejnik żeberkowy, odnoszony RozsanNTEGRA (rozstaw,wysokość, długość, materiał grzejnika)
zawór odcinający
zawór regulacyjny
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI II PIĘTRO
NR POM. NAZWA POW. (m²)
002 POMIESZCZENIE BIUROWE 20.80
003 POMIESZCZENIE BIUROWE 20.33
003 SALA SZKOLENIOWA 37.69
004 SALA SZKOLENIOWA 34.70
005 SALA SZKOLENIOWA 34.70
006 SALA SZKOLENIOWA 30.87
007 POKÓJ SOCJALNY 13.75
008 MAGAZYN BRONI 23.76
009 MAGAZYN BRONI 25.47
010 MAGAZYN BRONI 27.37
011 MAGAZYN BRONI 17.13
012 SALA SZKOLENIOWA 39.28
013 SALA SZKOLENIOWA 34.70
014 SALA SZKOLENIOWA 34.70
015 SALA SZKOLENIOWA 80.98
016 POKÓJ SOCJALNY 20.40
017 POMIESZCZENIE BIUROWE 20.80
018 POMIESZCZENIE BIUROWE 20.98
019 POMIESZCZENIE BIUROWE 20.98
020 POMIESZCZENIE BIUROWE 22.68
021 POMIESZCZENIE BIUROWE 22.68
022 POMIESZCZENIE BIUROWE 22.68
023 POMIESZCZENIE BIUROWE 22.04
024 POMIESZCZENIE BIUROWE 22.37
025 POMIESZCZENIE BIUROWE 20.37
026 POMIESZCZENIE BIUROWE 20.80
WC1 TOALETA MĘSKA 11.88
WC2 TOALETA DAMSKA 14.83
WC3 MAŁPIARNIA DAMSKIE 5.73
WC4 MAŁPIARNIA MĘSKIE 5.73
WC5 PRZEDSIONEK/UMYWALNIA 5.79
WC6 TOALETA DAMSKA 8.96
WC7 NATRYSK DAMSKIE 2.44
WC8 PRZEDSIONEK 14.24
WC9 TOALETA MĘSKA 21.00
WC10 NATRYSK MĘSKIE 24.32
K1 KOMUNIKACJA 13.28
K2 KOMUNIKACJA 13.03
K3 KOMUNIKACJA 14.72
K101 KLATKA SCHODOWA 38.77
K102 KLATKA SCHODOWA 38.77
SUMA 1128.38
biuro projektów UNI-FORM
ul. Ugorowa 16/28, 61-482 Łódź, tel./fax (042) 650-88-84,
e-mail: biuro@uni-form.pl, www.uni-form.pl
Opracowanie PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH
Adres ul. 3 Pułku Lotniczego 6, Poznań
Inwestycja Remont budynku nr 7 w kompleksie wojskowym przy ul. 3 Pułku Lotniczego 6, Poznań
Inwestor 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu ul. Bukowska 34, Poznań 60-811
Rysunek RZUT PIĘTRA 2 – INSTALACJA OGRZEWANIA
Projektant branża-sanitarna MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK UPR. BUD/NR MAZ/0425/PWBS/15
Sprawdzający branża-sanitarna MGR INŻ. MONIKA ANUSZCZYK UPR. BUD/NR LOD/7779/PWBS/19
Opracowała MGR INŻ. PATRYCJA GŁĄPSKA
RYS.NR S14
SKALA:1:100 DATA: Marzec 2021