


Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Gniazdoa 230V/16A pom.-nr 1.12, 1.13	Gniazdoa 230V/16A pom.-nr 1.14, 1.15, 1.16	Gniazdoa 230V/16A pom.-nr 1.17	Gniazdoa 230V/16A pom.-nr 1.18	Gniazdoa 230V/16A pom.-nr 1.19	Gniazda 230V/16A pom.-nr 1.20	Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Oświetlenie pom.-nr 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 1.6,1.7,1.8,1.9,1.11	Oświetlenie pom.-nr 1.10,1.12,1.13,1.14, 1.15,1.16	Oświetlenie pom.-nr 1.17, 1.18	Oświetlenie pom.-nr 1.19, 1.20, 1.21	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie pom.-nr 1.14 płnina	Domofon	Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Gniazda 400V/16A pom. nr 1.6 wypażarka	Gniazda 400V/16A pom. nr 1.8 patelnia el.	Gniazdoa 230V/16A pom. nr 1.12 szafa rack	Gniazdoa 230V/16A taras	Rezerwa
-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	0,4	0,4	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	-	8,0	8,0	1,0	1,0	
-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	-	4,0	4,0	0,5	0,5	

PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Typ obudowy: XL³S-160
Stopień ochrony: IP 40
Stop. odporn. mech. IK: 08
Układ sieci: TN-S
Klasa ochronności: I – metalowa
Napięcie znamion.: 400/230V AC
Prąd znamionowy In: 160A
Prąd zwarciový Icc: 16kA
Montaż: wnekowy
Wymiary (wys. szer. głęb.): 900x575x185
Rezerwa: 30%
Producent: LEGRAND



widok RG

OBIEKT:	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W PUDLISZKACH	
INWESTOR:	Gmina Krobia ul. Rynek 1, 63-840 Krobia	
LOKALIZACJA:	63-842 Pudliszki, ul. Szkolna 1a działki nr 10/144	
BRANŻA:	instalacje elektryczne	
TEMAT RYSUNKU:	Schemat ideowy rozdzielnic RG cz.2	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE projektant:	mgr inż. Marian Krzysztof Gorzkowski uprawnienia nr 330/DOS/14	Podpis:
SKALA 1:100	DATA: 21.11.2022	NR RYS. E-04
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
PALLADIO Andrzej Olejnik ul. Poznańska 38, 63-840 Krobia, tel. 601 713 716, e-mail: andrzej@palladio.com.pl		
<div><div>palladio OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH</div></div> <div>www.palladio.com.pl</div>		