



1. Maksymalna długość przewodu YDY 2x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2-Z z zaworem MAG-3 - 22 m.
2. Maksymalna długość przewodu YDY 4x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2-Z z zaworem MAG-3 - 44 m (z dodatkową puszką Pz2).
3. Dostępne średnice zaworów MAG-3: DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.
4. Maksymalna ilość detektorów - 2.
5. Można stosować przewody innych producentów, będące odpowiednikami ww.
6. Schemat połączeń elektrycznych dostępny w biuletynie *Info-gazex P...* na stronie www.gazex.pl.

OBIEKT:	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W PUDLISKACH	
INWESTOR:	Gmina Krobia ul. Rynek 1, 63-840 Krobia	
LOKALIZACJA:	63-842 Pudziszki, ul. Szkolna 1a działki nr 10/144	
BRANŻA:	instalacje elektryczne	
TEMAT RYSUNKU:	Schemat ideowy detekcji gazu GZ-50	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE projektant:	mgr inż. Marian Krzysztof Gorzkowski uprawnienia nr 330/DOS/14	Podpis:
SKALA 1:100	DATA: 21.11.2022	NR RYS. E-06
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PALLADIO Andrzej Olejnik ul. Poznańska 38, 63-840 Krobia, tel. 601 713 716, e-mail: andrzej@palladio.com.pl  palladio <small>OPŁACANA USŁUGA INWESTYCYJNYCH BUDOWLANYCH</small> www.palladio.com.pl		