

**Zamawiający:**

**GMINA GORLICE**

ul. 11 listopada 2

38-300 Gorlice

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: "Rozbudowa drogi gminnej 270543 K „Pustki” na odcinku I - w km 0+009,80 - 0+789,90, na odcinku II w km 0+804,20 - 2+201,50 w miejscowości Dominikowice”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt przebudowy gazociągu.

**Odpowiedź:**

Projekt został uzgodniony z zarządcą sieci gazowej. Nie była wymagana przebudowa sieci. Uzgodnienie w załączeniu. Zgodnie z treścią uzgodnienia pkt 8. w przypadku wystąpienia kolizji należy przebudować gazociąg na koszt Inwestora. Należy takie ryzyko skalkulować w ofercie.

**Pytanie 2:**

Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie wykonanie inwentaryzacji technicznej i fotograficznej budynków w pierwszej linii zabudowy?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z warunkami określonymi w STWiORB (D-M-00.00.00) Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. W związku z powyższym, Wykonawca może wykonać inwentaryzację techniczną i fotograficzną budynków celem udokumentowania stanu zabudowy przed rozpoczęciem robót (w celu późniejszej odpowiedzi na ew. roszczenia właścicieli).

**Pytanie 3:**

Proszę o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dotyczące umocnienia wlotów i wylotów przepustów z rur HDPE kostką betonową

**Odpowiedź:**

Należy do oferty doliczyć brukowanie wlotów i wylotów przepustów betonową kostką brukową na podsypce cementowo-piaskowej 1:2  
50 szt x 2,00m<sup>2</sup>

**Pytanie 4:**

Brak w przedmiarach pozycji dotyczących wykopu dla przepustu TUBOSIDER, proszę o uzupełnienie przedmiarów

**Odpowiedź:**

Wszelkie roboty ziemne dotyczące przedmiotowej inwestycji zostały uwzględnione w dziale 3 ROBOTY ZIEMNE poz.28 d3 oraz 29 d3

**Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Wójt Gminy Gorlice

/-/ Jan Przybylski