



U=230/400 V  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA  
UKŁAD SIECIOWY: TN-S

Pi = 17,7 [kW]  
Ps = 9,0 [kW]  
Is = 14,0 [A]

BUDYNEK PRZEDSZKOLNO - ŻŁOBKOWY ZASKALE ul. Kardynała Karola Wojtyły dz. nr ew. 1141/2, 866/25, 866/23, 866/7, 871/2, 871/4, 874/1, 881/2, 881/1, 884/1, 891/6, 891/4, 891/5,		
PRZEDMIOT RYSUNKU Schemat rozdzielni R4		NR RYSUNKU R/E5
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Marek Fałta upr. nr. PDK/0193/PWOE/06	SPRAWDZIŁ mgr inż. Marcin Janocha upr. nr. MAP/0050/PWOE/10	SKALA -
		DATA 01.2024
Miroslaw Misiura mgr inż. arch.		
34-400 Nowy Targ Plac Słowackiego 8		