

GK.271.2.2023

<https://platformazakupowa.pl/pn/pogorzela>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pogorzeli”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu, Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień:

PYTANIE NR 1

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie przedmiaru pozycji nr 20 - Usunięcie kolizji energetyczno- telekomunikacyjnej. Proszę o szczegółową informację co wchodzi w zakres usunięcia kolizji energetyczno- telekomunikacyjnej czy to ma być wymiana słupów czy tylko kabli.

ODPOWIEDŹ.

Pozycja nr 20 przedmiaru "Usunięcie kolizji energetyczno-telekomunikacyjnej" obejmuje wymianę linii napowietrznej NN na linię kablową na długości ok. 20mb oraz przełożenie kablowej sieci telekomunikacyjnej poza powierzchnię planowanego zadania (jezdnię) na długości ok. 60mb.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.