

Katowice, dn. 24.08.2022r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej progu unijnego (poniżej 215 000 euro) na zadanie p.n. „Dostawa artykułów elektroinstalacyjnych”, nr rej.: DZP.381.089.2022.DWK.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wplynięciem wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Czy pozycja 2 i 3 to ten sam produkt? Jeśli nie to proszę o wyjaśnienie co znaczy w poz.3 gniazdo natynkowe przylistwowe.

Odpowiedź: Pozycja 2 i pozycja 3 to całkiem inny produkt. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia gniazdo natynk podwójne z uziemieniem (poz. 2) jest hermetyczne, więc musi posiadać klapki zamykające dostęp podłączenia wtyczki do gniazda. Jest to gniazdo typowo przeznaczone do piwnic, garaży, łazienek itd. W opisie przedmiotu zamówienia (poz. 3) „przylistwowe” oznacza, że gniazdo natynk podwójne z uziemieniem przylistwowe jest montowane nad jakimikolwiek listwami przypodłogowymi stosowanymi do podłóg drewnianych, panelowych, wykładzinowych itd.

Jest to gniazdo typowo przeznaczone do pokoi mieszkalnych itd.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Przewodniczący Komisji Przetargowej

