



Szczecin, dnia 03.06.2022 r.

A-ZP.381.45.2022.WB

WYJAŚNIENIE NR 1

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego**

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej PZP przekazuje wnioski o udzielenie wyjaśnień treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Zgodnie z informacją na str. 21 SWZ wolumen łącznie wynosi 6 342,60 natomiast według formularza cenowego wolumen wynosi 19 027,80 kwh

Bardzo prosimy o zweryfikowanie wielkości wolumenu.

Odpowiedź:

Wolumen ujęty w tabeli na stronie 21,22 SWZ w wysokości 6 342,60 MWh (kolumna Planowane roczne zużycie w MWh/rok) jest **roczną** szacunkową wielkością. Biorąc pod uwagę, że Zamawiający w SWZ wskazał, iż umowa obowiązywać będzie 36 miesięcy (3 lata), łączny wolumen w tym okresie wynosi 19 027,80 MWh.

.....