



Wola Łagowska, dnia 08.09.2022 r.

Zn.spr.: SA.270.88.2022

INFORMACJA

Dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja systemu obserwacji przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Łagów i Nadleśnictwie Daleszyce- II Postępowanie”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych „(Dz. U. z 2022 r., poz.1710) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1.

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania zwracamy się o wydłużenie terminu realizacji umowy, gdyż termin 3 m-cy jest nie realny to wykonania:

1. Demontaż kabin, wykonanie nowej konstrukcji, wzmocnienie fundamentów wymaga Pozwolenia na Budowę (czyli urzędowo jest to 65 dni+ 14 dni na prawomocność licząc sam proces uzyskania pozwoleń po dostarczeniu dokumentacji) + czas na wykonanie projektów, do tego dochodzą uzgodnienia z Emitetem w kontekście montażu konstrukcji/urządzeń na ich obiektach a współpracując z nimi od lat wiemy że ten proces też nie jest łatwy do przejścia.
2. Termin realizacji prac wymaga zlecenia konstrukcji na warsztat, zamówień materiałowych, które można podjąć po wykonaniu projektów warsztatowych i akceptacji przez Zamawiającego (sama prefabrykacja stali na warsztacie to obecnie 10-14 tygodni) + dochodzi termin na same "fizyczne" wykonanie prac.
3. Pomijając fakt "fizycznego" wykonania prac części teletechnicznej, dochodzi do zakresu prac uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie (proces jest terminowo tak długi jak uzyskanie pozwolenia na Budowę, czyli 65 dni+14 dni na uprawomocnienie) Zważywszy na te wszystkie terminy na które tak naprawdę wykonawca nie ma wpływu prosimy o wydłużenie terminu realizacji umowy stosownie do zakresu prac

Odpowiedź:

Zamawiający informuje:

Sprawę prowadzi: Weronika Pietras - St. Referent, Dział Administracyjno-Gospodarczy,

Jak wynika z załączonej Ekspertyzy technicznej, należy wykonać w obrysie istniejących fundamentów (4.0x4.0m) żelbetową płytę grubości 0.5m, wykonaną z betonu C16/20 , zbrojoną prętami o średnicy 16mm ze stali B500 (ok. 280kg), Górną powierzchnię uformować z 2% spadkiem (koperta).

Wykonanie wyżej wymienionego zadania nie wymaga uzyskania pozwoleń, tylko zgłoszenia, dlatego Zamawiający nie może skrócić terminu wykonania zadania. Ponadto rozliczenie inwestycji musi nastąpić w roku 2022, ponieważ środki przeznaczone na zrealizowanie tego zadania zostały zaplanowane na rok bieżący.

Z poważaniem
Krzysztof Karst
Nadleśniczy N-ctwa Łagów