



Szczecin, dnia 27.10.2022 r.

A-ZP.381.123.2022.AKW

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzone w trybie podstawowym pn.: **Remont pokrycia dachu i dostosowanie do zaleceń legalizacyjnych budynku archiwum przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710) zwanej dalej „uPzp”, przekazuje pytania do specyfikacji warunków zamówienia wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Dzień dobry, proszę o podanie konkretnych wymiarów okien tj. szerokość, wysokość oraz parametry profilu, parametry szyby i ilość sztuk. Nie wynika to z załączonej dokumentacji. Pozdrawiam.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że w dostarczonej dokumentacji tj.

- OPZ
- Przedmiar robót
- dokumentacja projektowa (przekroje, rzuty budynku)

są podane informacje dotyczące stolarki okiennej i parapetów.

Zamawiający załącza dokumentację projektową oraz przedmiar w wersji ath.

INFORMACJA Z WIZJI LOKANEJ

Zamawiający działając na podstawie art. 285 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że na zebraniu z potencjalnymi Wykonawcami zadano następujące pytania:

Pytanie nr 2

Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej na którą powołuje się Zamawiający.

Odpowiedź 2

Zamawiający załącza dokumentację projektową.

Pytanie nr 3

Proszę o określenie wymaganej ilości przejść p-poż. przez przegrody.

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością „odgrodzienia” ścianą p/poż archiwum w budynku, powstała konieczność zabezpieczenia wszelkich przejść instalacji, w szczególności rury przebiegającej przez korytarz. W załączeniu zdjęcia.

Pytanie 4

Proszę o wskazanie, które okna przewidziane są do wymiany oraz wskazanie ich podziału.

Odpowiedź 4

Należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją.

Pytanie 5

Proszę o wskazanie zakresu robót w pomieszczeniu technicznym przy wentylatorni.

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wykonania prac w pomieszczeniu technicznym. Należy jedynie zamurować, otynkować i pomalować otwór po demontażu wentylatora pomiędzy pomieszczeniami nr 4 i 5.

Pytanie 6

Proszę o opublikowanie odpowiedzi na 5 dni przed otwarciem (roboczych), ewentualnie przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź 6

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), zwanej dalej p.z.p., dokonuje zmiany terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu związania z ofertą:

Termin składania ofert przed zmianą: 03.11.2022 r. do godz. 08:30

Termin otwarcia ofert przed zmianą: 03.11.2022 r. o godz. 09:00

Termin związania ofertą przed zmianą: 02.12.2022 r.

Termin składania ofert po zmianie: 09.11.2022 r. do godz. 08:30

Termin otwarcia ofert po zmianie: 09.11.2022 r. o godz. 09:00

Termin związania ofertą upływa w dniu: 08.12.2022 r.

Powyższe zmiany stają się treścią SWZ. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.