



Ldz. ... 828 .....2021

Olsztyn, dnia 25.05.2021 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu**

***Dotyczy: postępowania nr 138/2021/TP/DZP prowadzonego w trybie podstawowym pt. remont  
Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie przy ul.  
Kanafojskiego 1 w Olsztynie.***

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

#### **Pytanie nr 1.**

Prosimy o udzielenie szerszych informacji na temat opraw oświetleniowych (parametry, typ itp)

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wymiany opraw jeden do jednego z zachowaniem wymaganych normami parametrów oświetlenia. W części korytarzowej są obecnie zamontowane oprawy świetlówkowe 2x36W, należy zastosować oprawę LED o parametrach nie gorszych niż istniejące. W pokojach i łazienkach należy zastosować oprawy LED typu plafon.

#### **Pytanie nr 2.**

Prosimy o podanie szerszych informacji na temat parapetów (jaki rodzaj, jaka grubość, jaki kolor).


#### **Odpowiedź:**

Konglomerat grubości 2cm, w kolorze zbliżonym do botticino.

Z poważaniem,

  
**KANCLERZ**  
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządził: insp. Paweł Wiśniewski, mgr Katarzyna Sądej

**REGIALISTA**  
  
mgr Katarzyna Sądej