



Ldz. 1742/2023

Olsztyn, dnia 06.11.2023 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 346/2023/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Zakup urządzeń sieci bezprzewodowej oraz wodomierzy zimnej i ciepłej wody celem modernizacji Domu Studenta nr 8 przy ul. Kanafojskiego 14.”

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Wnioskujemy o wskazanie lokalizacji, które mają być objęte zdalnym odczytem (adres, liczba klatek oraz kondygnacji w poszczególnych budynkach).

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż jest jedna lokalizacja Olsztyn DS8 ul. Kanafojskiego 14, 2 klatki schodowe, 5 kondygnacji.

Pytanie nr 2:

Wnioskujemy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje wdrożenia systemu zdalnego odczytu działającego w oparciu o technologię radiową (wodomierze wyposażone w nakładki radiowe) czy w oparciu o technologię GSM (wodomierze wyposażone w nakładki GSM) ?

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż oczekuje wdrożenia systemu zdalnego odczytu w oparciu o technologię radiową - wodomierze wyposażone w nakładki radiowe.

Pytanie nr 3:

Wnioskujemy o uszczegółowienie czy w przypadku gdy Zamawiający oczekuje wdrożenia systemu zdalnego odczytu działającego w oparciu o technologię radiową, Wykonawca ma dostarczyć system stacjonarny (działający w oparciu o koncentratory) czy system obchodowy (odczyt realizowany poprzez inkasenta)?

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż Wykonawca ma dostarczyć system stacjonarny działający w oparciu o koncentratory.

Z poważaniem

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec
(podpisano elektronicznie)

Sporządziła: Sylwia Niemiec, Robert Jacek Bogucki