

Katowice, dnia 27.05.2022 r.

Numer zamówienia:  
PN/04/2022

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn: „Rozbudowa (modernizacja) PSZOK-u przy ulicy Zaopusta 70 w Katowicach”.**

I. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.), poniżej cytuje pytanie złożone do wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedkłada odpowiedź Zamawiającego:

**Pytanie nr 1:**

W przedmiarze robót w dziale 4.3. "Wyposażenie pomieszczenia na odpady niebezpieczne" występują pozycje dotyczące dostawy pojemników. Prosimy o podanie szczegółowych wytycznych dla tych elementów w zakresie np. gabarytów, pojemności, ilości (szt.), itd., oraz co wchodzi w skład pozycji 4.3.6 "Zestaw sorbentowy".

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zawartość zestawu sorbentowego:

- 50 szt. - Uniwersalna mata sorpcyjna
- 5 szt. - Uniwersalny wąż sorpcyjny
- 5 szt. - Uniwersalna poduszka sorpcyjna
- 1 szt. - Sypki sorbent
- 2 szt. - Worek na zużyty sorbent
- 1 szt. - Okulary ochronne 1
- 1 szt. - Rękawice ochronne
- 1 szt. - Maseczka ochronna
- 1 szt. - Masa uszczelniająca
- 1 szt. - Naklejka zestaw awaryjny
- 2 szt. - Naklejka NIEBEZPIECZNY ODPAD
- 1 szt. - Zestaw zmiotki i łopatki
- 1 szt. - Pojemnik żółty 120 l

Wyposażenie pomieszczenia na odpady niebezpieczne:

Wyposażenie powinno zapewnić możliwość czasowego magazynowania dostarczanych przez mieszkańców odpadów takich jak:

- przeterminowane lekarstwa,
- środki ochrony roślin i opakowania po nich,
- baterie i akumulatory,
- lampy fluorescencyjne,
- zużyte oleje,
- strzykawki, igły, termometry,
- przeterminowane farby, lakiery, chemikalia i opakowania po nich,

i składać się z regałów z wannami wychwytywymi odpornymi na działanie agresywnych substancji chemicznych, specjalistycznych pojemników przeznaczonych do zbierania danego rodzaju odpadów w tym m.in. pojemników na zużyte baterie i akumulatory. Pojemniki do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy wyposażyć w stosowne oznaczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach.

II. Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

**1. Do SWZ dodaje się Rozdział XV o następującym brzmieniu:**

**„Rozdział XV**

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

Zamawiający ubiega się o uzyskanie dofinansowania na realizację niniejszego zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku przyznania dofinansowania przedmiotowe zamówienie zostanie sfinansowane ze środków NFOŚiGW”.

**2. W „Przedmiarze robót” pkt 4 oraz pkt 5 otrzymują następujące brzmienie:**

„4. Demontaż istniejącego kontenera socjalnego wraz z wywozem do ZOiUO mieszczącego się przy ul. Milowickiej 7.

5. Demontaż istniejącego ogrodzenia z bramami, szlabanami, furtkami, itp. – dł. około 140 mb. Dodatkowo wywóz i utylizacja ogrodzenia betonowego.”

**3. Rozdział IX sekcja 1 ust. 1.1. otrzymuje brzmienie:**

„1.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **15.06.2022 r. do godz. 10:30”**.

**4. Rozdział IX sekcja 2 ust. 2.1. otrzymuje brzmienie:**

„2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.06.2022 r. o godzinie 11:00”**.

**Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr PN/04/2022.**