



1-króciec PEØ315 SDR11 dogrzany do studni

2-manszeta ochronna typu "N"

3-uszczelnienie łańcuchowe-śruby stal kwasoodporna

4-wodociąg PEØ160x9.5 / Ø110x6.6

5-odc. rury PEHD Ø600-dospawać do poz.6

6-szczelne przykrycie-dospawane do komory

7-uszczelnienie (np.SIKAFLEX PRO3 lub równoważne)

Inwestor : GMINA TRZEBOWNISKO  
36-001 TRZEBOWNISKO 976

Obiekt :

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Wólka Podlesna, gm. Trzebowniko na dz. ewid. nr 1095/89, 951/1, 1096/143, 1096/43, 1096/41, 1096/140, 1541/2, 1096/138, 1096/137, 1096/136, 1096/135, 1096/134, 1096/133, 1096/132, 1096/139, 1096/118, 1096/119, 1096/120, 1096/121, 1096/122, 1096/123, 1096/124, 1096/125, 1096/126, 1096/127, 1096/128, 1096/129, 1096/130, 1096/141, 951/3, 1096/115, 1096/114, 1096/113, 1096/112, 1096/111, 1096/110, 1096/109, 1096/108, 1096/107, 1096/106, 1096/105, 1096/104, 1096/103, 1096/102, 1096/101, 1096/100, 1096/99, 1096/98, 1096/97, 1096/96, 1096/95, 1096/94, 1096/93, 1096/92, 1096/91, 1096/131 położonych w miejscowości Wólka Podlesna, gm. Trzebowniko.

Nazwa rys.:

KOMORA POŁĄCZENIOWA PEHD Ø1200

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis	Skala:	
Projektant:	mgr inż. Witold Duszyk	S-158/01	12.2023		-	
Opracował:	mgr inż. Jacek Antosz	-	12.2023		Faza:	Nr rys.:
Sprawił:	mgr inż. Grzegorz Buczek	PKD/0011/PWOS/11	12.2023		PB	5