



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

*Małgorzata*  
*16.01.2024*

Łańcut, dnia 4 stycznia 2024 r.

RZ.1.3.434.30.2023.TN

**URZĄD GMINY TRZEBOWNISKO**  
woj. podkarpackie  
**KANCELARIA OGÓLNA**

WPRZYJĘTO  
DNIA **15. 01. 2024** \*

L.dz. *803.2024.P* podpis *ym*

Nr spr.

**Gmina Trzebownisko**  
**36-001 Trzebownisko 976**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Łańcucie, w odpowiedzi na pismo z dnia 20.12.2023 r. w sprawie wydania warunków technicznych przekroczenia istniejących cieków wodnych, oraz podania informacji dotyczącej obecności urządzeń melioracji wodnych na terenie, na którym zaplanowano „Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Wólka Podleśna, gm. Trzebownisko.”, informuje jak niżej.

1. Projektowany wodociąg oraz sieć kanalizacyjna nie przekraczają cieków, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie – Wody Polskie nie są więc instytucją właściwą do określania warunków technicznych ww. przekroczeń.
2. Cały obszar inwestycji jest drenowany.

Zgodnie z art. 205 ust. 2 w/w ustawy Prawo Wodne utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te objęte są działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Tut. Zarząd informuje, że w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia, tj. Rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej może wystąpić uszkodzenie sieci drenarskiej. W przypadku przerwania ciągów drenarskich ich naprawa winna być wykonana w sposób nienaruszający interesów osób trzecich oraz zapewniający zachowanie sprawności użytkowej tych urządzeń.

Mając na względzie powyższe, zobowiązuję Inwestora w przypadku wystąpienia uszkodzenia sieci drenarskiej do jej naprawy zapewniając zachowanie sprawności użytkowej wspomnianych wyżej urządzeń melioracji wodnych.

Niezależnie od powyższego informujemy, że jedynie w przypadku wystąpienia konieczności przebudowy (zmiany trasy) sieci drenarskiej należy przed rozpoczęciem robót uzyskać pozwolenie wodnoprawne zgodnie z zapisem wynikającym z art. 389 pkt 6 w powiązaniu z art. 17 ust. 1 pkt 3a) i pkt 4 ustawy Prawo wodne. Naprawa uszkodzonego odcinka sieci drenarskiej polegająca na zachowaniu jego pierwotnych paramentów oraz trasy nie jest obciążona koniecznością uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Szczegółowych wyjaśnień w ww. zakresie udziela Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, tj. Dyrektor Zarządu Zlewni.

Kierownik:  
Nadzoru Wodnego  
*Tadeusz Pięta*  
Tadeusz Pięta

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. Aa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Nadzór Wodny w Łańcucie, ul. Kolejowa 2A, 37-100 Łańcut  
Tel.: +48 17 2252040, E-mail: nw-lancut@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)