

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim



Solec Kujawski, dnia 6 marca 2020 r.

L. dz. 1954/2020

Znak sprawy : DPP.513.W.47.2020

Sz. P.
Pracownia Projektowa EMDROG
ul. Zapolskiej 14/90
85-149 Bydgoszcz

Dot.: warunków technicznych budowy sieci kanalizacji deszczowej dla zadania pod nazwą:
„Przebudowa ulic Długiej i Krótkiej w Solcu Kujawskim polegająca na budowie odwodnienia
oraz remoncie nawierzchni”

W nawiązaniu do pisma z dnia 27 lutego 2020 r. znak: 2020/05-SOL/01/02, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim przy ul. Targowej informuje, że w celu budowy odwodnienia projektowanych nawierzchni dróg (ul. Długa i Krótka) należy zachować następujące warunki:

1. Odwodnienie zaprojektować przy pomocy betonowych studzienek ściekowych z osadnikiem.
2. Studzienki ściekowe włączać do kolektorów poprzez studnie kontrolne.
3. W celu budowy odwodnienia należy zaprojektować i wykonać nowe rurociągi i skierować ścieki deszczowe w kierunku zachodnim i włączyć do istniejącego kolektora $\varnothing 1000$ w ul. Piotra Skargi (nr działki 296/21).
4. Przed włączeniem do kolektora zaprojektować regulator przepływu, pozwalający zachować maksymalną retencję wody w projektowanej sieci, odbierającej wodę deszczową z przejazdu bezkolizyjnego w ciągu ul. 23 stycznia i ul. Leśnej oraz jego zlewni, uwzględniając możliwość wystąpienia deszczów nawalnych.
5. Rodzaje materiałów:
 - studzienki ściekowe – betonowe z wpustami żeliwnymi na zawiasach,
 - rurociągi – z rur PP, PE, PCV o średnicach min. $\varnothing 800$ i min. sztywności SN8 ewentualnie w uzasadnionych przypadkach z polimerobetonu,

- studnie kontrolne wykonać jako włazowe o min. średnicy 1000mm. Włazy żeliwne z wypełnieniem żelbetowym o nośności 40 ton. Zalecane studnie z PP. W uzasadnionych przypadkach można zastosować z innego materiału.

Projekt odwodnienia uzgodnić w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Niniejsze warunki są jednocześnie zgodą na wprowadzenie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej, stanowiącej własność naszego Zakładu.

Warunki tracą ważność po upływie 2 lat.

Z poważaniem
KIEROWNIK DZIAŁU
Przygotowania Produkcji
Wojciech Elszyn

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. Targowa 3, tel./fax 052 387-13-96
86-050 SOLEC KUJAWSKI
NIP 554-031-42-88

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a DPP