

Wejherowo, 24.10.2023r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) na Remont części pomieszczeń i klatki schodowej oraz wykonanie instalacji p.poż. w budynku nr 1 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Nieślyszących i Słabosłyszających im. Jana Sierzyńskiego w Wejherowie.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605, ze zm.), zw. dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytania Wykonawców:

1. Pytanie nr 1

W przedmiarze branży sanitarnej w poz. 10 podano "Zestaw zaworu pierwszeństwa dla instalacji hydrantowej-1kpl". Proszę o informację jakie elementy instalacji hydrantowej należy ująć w ofercie, ponieważ są rozbieżności w dokumentacji:

a/ zawór elektromagnetyczny zasilany napięciem 24V np. firmy Danfoss typu EV228BW-zawór pierwszeństwa

b/ izolator przepływów zwrotnych typ EA Dn50 (zawór antyskażeniowy) i ile sztuk

c/ filtr drobnosiatkowy z płukaniem wstecznym Dn50

d/ zawory odcinające kulowe DN50 i ile sztuk

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z schematem należy ująć:

- zawór elektromagnetyczny - 1 szt.

- zawór antyskażeniowy DN50 - 2 st.

- filtr DN50 - 1 szt.

- zawór odcinający DN50 - 4 szt.