

Krosno Odrzańskie, 06.07.2023 r.

IR.271.20.2023.RS

Zamawiający:

**Gmina Krosno Odrzańskie**  
**ul. Parkowa 1**  
**66-600 Krosno Odrzańskie**

### WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego pn. „**Zabezpieczenie konstrukcji skrzydła zachodniego Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim**” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie: Prosimy o uzupełnienie PFU o wymiary ściany.

*Odp. Średnia wysokość muru skrzydła zachodniego - 10 m. Średnia grubość muru przyziemia wynosi 100 cm. Grubość murów kondygnacji pietra 50-60 cm. Długość muru – 19,64 m.*