



CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

Adres:
05-119 Legionowo
ul. Zegrzyńska 121
www.csp.edu.pl

Telefon: +48 47 725 51 80
Linia resortowa: 725 52 51
Fax: +48 47 72 53 505
E-mail: kancwprez@csp.edu.pl

Legionowo, 2 grudnia 2024 r.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na „wykonania robót budowlanych polegających na montażu instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku internatowego nr 4 CSP Legionowo” (sprawa nr 66/24/WŁ)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 poz. 1320) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło w dniach 29 listopada 2024 r. pytanie następującej treści:

Pytanie

W odniesieniu do informacjach zawartych w SWZ, zgromadzonych podczas wizji lokalnej oraz konsultacji telefonicznych, zwracamy się z prośbą o ostateczne doprecyzowanie zakresu prac:

- 1) W ramach I etapu wykonana zostanie koncepcja, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ, ma ona zawierać rozmieszczenie instalacji jedynie na budynku nr 4 dla mocy 130 kWp – prosimy o potwierdzenie.
- 2) W wytycznych dotyczących koncepcji (załącznik nr 7 do SWZ) mowa o opisie proponowanych elementów automatyki wraz ze wskazaniem typu, rodzaju i producenta - co Zamawiający rozumie pod określeniem „automatyka”, czy dotyczy to tylko falownika dla instalacji o mocy 130 kW czy też innych elementów - prosimy wówczas doprecyzowanie jakich?
- 3) Czy w zakresie niniejszego postępowania C-ZPPF- 1435/1434/2024, leży dostawa i montaż falowników pod instalację 130 kW, zabezpieczenia AC/DC, wykonanie szafy z telemechaniką wraz z jej podłączeniem, jeśli tak to w którym etapie?

Odpowiedź

- 1) Zamawiający informuje, iż w ramach pierwszego etapu opracowana przez Wykonawcę koncepcja wykonania instalacji PV ma zawierać rozmieszczenie paneli na dachu budynku nr 4 oraz możliwości przyszłej współpracy z kolejnymi panelami o docelowej mocy 350 kWp tak, aby zapewnić najkorzystniejsze wykorzystanie wyprodukowanej energii.
- 2) Zamawiający wyjaśnia, iż elementy automatyki to falowniki dla instalacji 130 kW oraz falowniki dla późniejszej instalacji 220 kW o docelowej mocy całej instalacji 350kW.
- 3) Zamawiający informuje, iż w ramach I etapu Wykonawca ma obowiązek zamontowania instalacji po stronie DC i rozprowadzenia okablowania w obrębie budynku nr 4. Montaż falownika, doprowadzenie okablowania do rozdzielni głównej RG budynek nr 66, wykonanie szafy wraz z jej podłączeniem planowane jest do wykonania w II etapie.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część *Specyfikacji warunków zamówienia*, jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i będzie stanowiła załącznik do umowy.

Wykonano w 1 egz.

Wystawiono do Wykonawcy

Stronę platformazakupowa.pl

Oryginał pisma pozostaje u Zamawiającego

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

ZASTĘPCA KOWENDANTA
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI
W LEGIONOWIE

ANNA MARIA WYLIKOWSKA

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

mgr Anna Maria WINNIKOWSKA