

RI.271.23.2021

Zamawiający:
GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach: Brzezinki oraz Wójcice.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W związku z rozbieżnościami występującymi odnośnie wymaganych dokumentów dla sztucznej trawy dla boiska w Brzezinkach i Wójcice prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie jakich dokumentów wymaga Zamawiający na potwierdzenie parametrów sztucznej trawy. W STWIORB Zamawiający wymaga innych dokumentów, natomiast w Opisie technicznym na Brzeziny Zamawiający wymaga innych dokumentów.

W związku z tym, że Zamawiający wymaga takich samych parametrów dla sztucznej trawy dla boisk w Brzezinkach i Wójcice prosimy o ujednoczenie wymaganych dokumentów potwierdzających minimalne parametry trawy. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dokumentów wymienionych w opisie technicznym tj:

- karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta
- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną
- inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię
- aktualny atest PZH dla trawy syntetycznej
- deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014/EN 15330-1:2013
- Aktualny certyfikat ITF dla nawierzchni poziom 4 "medium fast"

Odpowiedź :

1) Wymagania dotyczące dokumentów boiska w Brzezinkach oraz Wójcicach są dobrane odpowiednio do projektowanej nawierzchni:

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów wymagane są n/w dokumenty jednakowo dla boiska w miejscowości Wójcice i Brzezinki:

1. karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013)
2. autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem okresu gwarancji udzielonej przez producenta na trawę syntetyczną
3. aktualny atest PZH dla trawy syntetycznej
4. badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013) wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzające minimalne parametry nawierzchni wymagane przez Zamawiającego (nie będą uznawane badania wykonywane w laboratoriach wewnętrznych producentów trawy)
5. aktualny certyfikat ITF dla nawierzchni poziom 4 "medium fast"

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert.

Z upoważnienia Burmistrza
Główny specjalista ds. zamówień publicznych
Małgorzata Łubkowska