

Troszyn, dnia 12.10.2022 r.

UG.271.08.2022

## Uczestnicy postępowania

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „**Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie**”

Zamawiający: Gmina Troszyn, działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### Pytanie 1.

Projekt zakłada wykonanie ogrodzenia boiska wys. 4m z siatki powlekanej gr.4mm o oczkach 35x35mm. Rozwiązanie to jest kosztowne i trudne do wykonania ze względu na rodzaj zastosowanej siatki. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na zastosowaniu ogrodzenia panelowego ?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązania polegającego na zastosowaniu ogrodzenia panelowego.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Z up. WÓJTA  
mgr inż. Małgorzata Pióciennik  
Sekretarz Gminy