

Lidzbark, dnia 11 kwietnia 2022 r.

Zamawiający:

Gmina Lidzbark
Ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BiGK.271.1.10.2022 pn. „**Budowa pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lidzbarku**”

Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 :

W związku z rozbieżnościami pomiędzy częścią opisową a rysunkową dokumentacji przetargowej zwracamy się z prośbą o podanie wymiarów niecki basenowej.

Odpowiedź:

Poprawny wymiar niecki basenowej to 16,67m x 8,50m i głębokość 0,90-1,35m.

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

.....
Kierownik zamawiającego