



Urząd Gminy
w Psarach

Znak sprawy: ZP.271.26.2024

Nazwa zamówienia: „Budowa wodociągu w Gródkowie ul. Górna, Pokoju i Dojazdowa -
Uporządkowanie sieci wodociągowej w Gminie - poprawa jakości życia
mieszkańców”.

Psary, dnia 10.10.2024 r.

Zamawiający:
Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
Adres do korespondencji:
Urząd Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy pzp, na zadanie pn.: „Budowa wodociągu w Gródkowie ul. Górna, Pokoju i Dojazdowa - Uporządkowanie sieci wodociągowej w Gminie - poprawa jakości życia mieszkańców”.

I. Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje informację o pytaniach i udziela odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi:

1. Proszę o informację dotyczącą ilości łuków dz160 oraz dz110, które należy przyjąć dla przedmiotowego zadania przy zmienionym zakresie. W przedmiarze robót nie wyszczególniono łuków dz160 15,30,45 st oraz dz110 15, 30, 90 st. które widnieją w zestawieniu materiałów w projekcie.

Ad 1. Zamawiający nie podał liczby łuków ze względu na prace związane z budową sieci DZ110 i DZ160 metodą przewiertu sterowanego. Jeżeli Oferent uznaje, że konieczne będzie zastosowanie łuku DZ110 lub DZ160, powinien uwzględnić jego koszt w cenie jednostkowej za metr bieżący sieci DZ110 lub DZ160. Oferenci mogą planować realizację przewiertów w różnych odcinkach.

2. Czy kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o dołączone przedmiary robót w odwzorowaniu 1:1, czy Zamawiający dopuszcza korekty wg uznania oferentów (z zachowaniem sztuki)?

Ad 2. Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji treści przedmiaru i podstawy wyceny.

3. Uprzejmie proszę o wskazanie producentów wodomierzy, którzy spełniają warunki z przekazanej przez Zamawiającego specyfikacji. Po weryfikacji u dostawców nie udało się uzyskać oferty i informacji dla wyrobów spełniających te warunki.

Ad 3. Zamawiający informuje, że w odpowiedziach na pytania z dnia 03.10.2024 r załączył wymagania odnośnie wodomierzy załącznik nr 1. Z wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są wodomierze spełniające wymagania.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla Wykonawców, stają się integralną częścią SWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Zatwierdzam
Z upoważnienia Wójta

Agnieszka Medaj
Zastępca Wójta

Urząd Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
tel. 32 29 44 920
e-mail: urząd@psary.pl
www.psary.pl

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/982178>
2. aa

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl