

Biuro Zakupów  
BZzp.261.61.2022

Warszawa, dnia 28.06.2022 r.

**Wykonawcy biorący udział w  
postępowaniu**

*Dotyczy: Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w magazynach nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 w Składnicy w Komorowie – nr referencyjny: BZzp.261.61.2022*

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SWZ.

**Pytanie:**

Prosimy o dokładniejszy opis parametrów technicznych dla nagrzewnic gazowych, z projektu niewiele wynika.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wszystkie nagrzewnice gazowe o nominalnych mocach grzewczych minimum 32 kW i minimum 40 kW, na gaz ziemny, dopuszczone do sprzedaży na rynki Unii Europejskiej.

**Pytanie:**

W związku z bardzo dużym obciążeniem inwestycji, głównie chodzi o koszty nagrzewnic gazowych, wnosimy o rozłożenie płatności na etapy lub dokonanie płatności za dostarczony sprzęt na budowę. Koszty zakupu nagrzewnic są bardzo wysokie więc trzeba dokonać jednorazowego takiego zakupu, by też utrzymać ceny zakupowe które założyliśmy do oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych oraz udzielania zaliczek.

*Dyrektor Biura Zakupów  
/-/ Justyna Gdańska*