


| Instalacja / Oznczenie Nazwa pomieszczenia Kondygnacja/nr pomieszcz. | Moc w kW Ilość Prąd w A | Rodzaj podłączenia urządzenia |
|---|---|---|
| - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - |
| PRALNICO – WIRÓWKA 0.13 – PRALNIA PARTER | 13,0 - - | 3-FAZ 3L,N,PE |
| SUSZARKA DO BUTÓW 0.12 – PRALNIA PARTER | 4,5 - - | 3-FAZ 3L,N,PE |
| SUSZARKA BĘBNOWA 0.13 – PRALNIA PARTER | 8,0 - - | 3-FAZ 3L,N,PE |
| PRALNICO – WIRÓWKA 0.13 – PRALNIA PARTER | 4,7 - - | 3-FAZ 3L,N,PE |
| SZAFA SUSZĄCA 0.13 – PRALNIA PARTER | 6,2 - - | 3-FAZ 3L,N,PE |
| GNIAZDA WTYKOWE 1-FAZ 0.12 , 0.13 – PRALNIA PARTER | 2,5 - - | N2XH 3x2,5 KE |
| - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - |

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNC–S


**NEOFORMA**
Studio Projektowe "NEOFORMA"
37-700 Przemyśl, ul. Barska 15
tel. (016) 670-53-70
www.neoforma.com.pl

Projektant
mgr.inż. Wiesław Walat
upr.UAN/III/7342/49/96

Projektant sprawdzający
inż. Tadeusz Krawczyk
upr.4376,UAN/VII/8386/74/85


Branża: ELEKTRYCZNA - IE
Stadium: Projekt Techniczny (Wykonawczy)

Temat projektu
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

Nazwa rysunku: Schemat tablicy TP pralnia Pole w RGnn

Miejsce inwestycji
działki nr 381/8 obręb 0011 Przedmieście Dubieckie gm. Dubiecko

Inwestor
Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu Plac Św. Floriana 1 37-700 Przemyśl

| | |
|---|---|
| Skala | – |
| DATA | 11.2021 |
| Nr rysunku | E-03 |