

UWAGI :
ROZDZIELNIA R-06 SPRĘŻARKOWNIA
INSTALOWANA W POM. 0.44 – PARTER

Instalacja / Oznczenie Nazwa pomieszczenia Kondygnacja/nr pomieszcz.	Moc w kW Ilość Prąd w A	Rodzaj podłączenia urządzenia
– – –	– – –	
– – –	– – –	
SPRĘŻARKA DO BUTLI POM. 0.43 PARTER	5,5 – –	
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA POM. 0.44 PARTER	5,5 – –	
OSUSZACZ ANTYKOWE 1-FAZ POM. 0.44 PARTER	0,19 – –	
POM: 0.42,0.43,0.44 PARTER	2,5 – –	
SZAFA NA MASKI – PARTER	3,0 – –	
– – –	– – –	
KONSOLA SUSZĄCA POM: 0.41 PARTER	1,3 – –	
SUSZARKA MASEK POM: 0.41 PARTER	4,5 – –	
ZMYWARKA POM: 0.41 PARTER	8,9 – –	
– – –	– – –	
– – –	– – –	
– – –	– – –	
– – –	– – –	
– – –	– – –	
– – –	– – –	

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNC-S

NEOFORMA
Studio Projektowe "NEOFORMA"
37-700 Przemyśl, ul. Barska 15
tel. (016) 670-53-70
www.neoforma.com.pl

Projektant
mgr.inż. Wiesław Walat
upr.UAN/III/7342/49/96

Projektant sprawdzający
inż. Tadeusz Krawczyk
upr.4376,UAN/VII/8386/74/85

Branża ELEKTRYCZNA - IE
Stadium: Projekt Techniczny (Wykonawczy)

Nazwa rysunku: Schemat rozdzielni R-03 sprężarkownia

Temat projektu
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

Miejsce inwestycji
działki nr 381/8 obręb 0011
Przedmieście Dubieckie gm. Dubiecko

Inwestor
Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu Plac Św. Floriana 1 37-700 Przemyśl

Skala	–
DATA	11.2021
Nr rysunku	E-10