

Buk, 25.03.2024 roku

IT.271.11.2024

https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „**Budowa ul. Ogrodowej w Wielkiej Wsi.**”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu:

Pytanie nr 1

„Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać podbudowę pomocniczą z mieszanki związanej cementem C 5/6 o gr. 25 cm oraz podbudowę zasadniczą z chudego betonu o gr. 25 cm, natomiast kosztorys ofertowy w poz. 460 i 470 zakłada wykonanie warstw o grubości odpowiednio 18 oraz 15 cm.

Prosimy o wprowadzenie ewentualnej korekty w kosztorysie ofertowym oraz zamieszczenie zaktualizowanego kosztorysu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że grubość poszczególnych warstw konstrukcyjnych w poz. 460 i 470 powinna wynosić, zgodnie z dokumentacją projektową, 25 cm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający ujednotolica dokumenty i zamieszcza zaktualizowane kosztorysy ofertowe w formacie PDF i XLS.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.