

NASTAWA KOMPENSATORÓW:

Nr	H_i	R_{max}	R	σ	Ilość	e
[-]	[m]	[m]	[m]	[MPa]	[szt]	[mm]
E1	1,70	36,6	33,5	176,4	1	28
E2	1,83	34,0	28,7	162,6	1	26
E3	1,27	37,3	23,8	123,2	1	26

UWAGA:
- przyłącza cieplne układać w kierunku od węzła cieplnego do studzienki odcinającej zgodnie z załącznikami lokalizacji pomieszczeń węzłów,
- na całej długości montaż kanalizacji teletechnicznej,
- rury preizolowane z systemem alarmowym,
- w studzience SO.1, SO.2, SO.4 wykonać podwójną armaturę odcinającą.

OZNACZENIA:

- rurociągi preizolowane z systemem alarmowym oraz kanalizacją teletech.
- poza zakresem opracowania
- istniejące sieci cieplne
- trójnik równoległy
- studnia kanalizacji teletechnicznej
- studnia wg części rysunkowej
- mata kompensacyjna typu A - kształtowa
- mata kompensacyjna typu B - płaska

Inwestor: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5

Jednostka autorska: "HYDROTERM" Krzysztof Chudy, 85-744 Bydgoszcz ul. Startowa 5

Obiekt: Sieci, przyłącza i węzły centralnego ogrzewania do budynków mieszkalnych w rejonie likwidowanej ciepłowni przy ul. Murarzy 5 w Bydgoszczy

Faza: P.W. | Skala: 1:500 | Branża: cieplna | Nr rys.: 2

Autor: mgr inż. Krzysztof Chudy — Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urz.ądzeń cieplnych i klimatyzacyjno - wentylacyjnych nr upr. AUB-KZ-7210/307/89 GP-KZ-7342/46/91

Opracowała: Paulina Bagińska

Opracował: mgr inż. Tomasz Kołakowski

Sprawdził: inż. Józef Małecki — Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami bud. w specjalności instalacji sanitarnej oraz instalacji i urządzeń cieplnych nr upr. 178/Bg 1393/75/Bg

Treść rys.: Schemat montażowy

Data: 26 styczeń 2017