

Wejherowo, dnia 29.02.2024 r.



Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Budowa zbiornika wody pitnej wraz z siecią wodociągową przy stacji uzdatniania wody na działce nr 672, obręb Kapino, gmina Wejherowo**

Na podstawie **art. 284 ust. 6 w związku z ust. 1 i 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”), Zamawiający przekazuje treść zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego i zmianą treści SWZ.

Pytanie 1:

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na wykonanie zadania: „Budowa zbiornika wody pitnej wraz z siecią wodociągową przy stacji uzdatniania wody na działce nr 672, obręb Kapino, gmina Wejherowo ” zwracamy się z następującym pytaniem dot. zamówienia: 1) Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści jako równoważne wykonanie zbiornika na wodę pitną o parametrach równoważnych, wykonanych jako skręcane z membraną uszczelniającą w środku lub wykonanych jako skręcane z blach epoksydowanych i uszczelnianych kitem poliuretanowym z atestem PZH? Na oferowane technologie wykonania zbiorników posiadamy całościowy atest PZH do kontaktu z wodą pitną.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykonania zbiornika na wodę pitną wykonanego w formie elementów skręcanych z membraną uszczelniającą w środku lub wykonanych jako skręcane z blach epoksydowanych i uszczelnianych kitem poliuretanowym z atestem PZH.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie

UWAGA: Wszystkie wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania.
2. a/a.

z up. WÓJTA
Magdalena Wedelstedt
mgr inż. Magdalena Wedelstedt
Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych
Funduszy Zewnętrznych