

**ZWiK-W-KW-21/02/24****Świlcza, 05.02.2024 r.**

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy**  
36-072 Świlcza 168  
woj. podkarpackie  
NIP 813-00-12-738 Regon 690227114  
tel./fax (017) 8560-332

**Gmina Świlcza**  
**36-072 Świlcza 168**

**dotyczy:** określenia warunków technicznych przebudowy/zabezpieczenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej kolidującą z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi gminnej w km 0+000,00 – 0+162 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Świlcza”.

**W ramach projektu przewidzieć:**

**Wymagania dotyczące przebudowy/zabezpieczenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:**

1. Studnie kanalizacji sanitarnej znajdujące się w pasie drogowym w zakresie inwestycji należy zaprojektować jako przejazdowe.
2. Na istniejących odcinkach sieci kanalizacji przewidzieć rurę osłonową.
3. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek podłączeń instalacji deszczowej, bądź drenażowej do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
4. Na istniejących odcinkach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przewidzieć rurę osłonową.
5. Na przejściach sieci wodociągowej pod drogą gminną przed i za rurą osłonową zamontować zasuwę odcinającą. Dla zasuw stosować obudowy teleskopowe w skrzynce ulicznej. Oznakować zasuwę tabliczką z pomiarem odległości i umieścić na trwałym elemencie zabudowy.
6. Głębokość przykrycia sieci: 1.4 m.
7. Głębokość ułożenia taśmy ostrzegawczej: 0.6 m.
8. Dokumentację techniczną wykonaną przez osobę z uprawnieniami branżowymi należy uzgodnić z zarządcą sieci tj. ZWiK w Świlczy.
9. Roboty może wykonać firma lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
10. O planowanym terminie rozpoczęcia budowy należy zawiadomić ZWiK w Świlczy na co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem robót.
11. Niniejsze warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich wydania.
12. Wszelkie roboty zakryte podlegają odbiorowi przez pracownika ZWiK w Świlczy.

Zatwierdzam  
**DYREKTOR**

  
**mgr Piotr Misiewicz**

.....  
Data odbioru - podpis

**INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

**Kto wykorzystuje dane:** Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy. **Kontakt:** Świlcza 168, 36-072 Świlcza, numer telefonu: +48 17 85 60 332, adres email: [zwik@swilcza.com.pl](mailto:zwik@swilcza.com.pl). **Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych:** IOD-kontakt\_zwik@swilcza.com.pl. **Cel wykorzystania:** rozpatrzenie wniosku o udzielenie informacji publicznej; dokonywanie wezwań i zawiadomień; ewentualnie – przekazanie odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego. **Przysługujące prawa:** dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. **Polityka prywatności:** <https://zwik.swilcza.com.pl/>, zakładka „Klauzula informacyjna”.

Otrzymują:

1. wnioskodawca
2. a/a