



**UWAGA:**  
-Rzędne wysokościowe należy zweryfikować w terenie.  
-Rzędne oraz głębokości istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia podano w przybliżeniu.  
-Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zweryfikować rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu, w razie potrzeby dokonać korekty zagłębienia przewodu.  
-Rzędne w miejscach włączenia podano w przybliżeniu, wpięcie dostosować na etapie realizacji.  
-Roboty budowlane prowadzić w oparciu o projekt uzgodniony u gestora sieci.  
-Zweryfikować możliwość umieszczenia istniejącej armatury w nowej studni, w przypadku niewystarczających wymiarów wielkość studni dostosować.

<b>Inwestor:</b> WÓJT GMINY ŚWILCZA Świlcza 168 36-072 Świlcza					<b>Przedsięwzięcie budowlane:</b> "BUDOWA DROGI GMINNEJ W KM 0+000 - 0+162 WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI ŚWILCZA"	
<b>Jednostka projektowa:</b>  <b>BETA PROJEKT</b> al. T. Rejtana 53A lok. 65 35-326 Rzeszów tel. 880 411 234 e-mail: biuro@betaprojekt.pl		<b>Faza opracowania (część):</b> PROJEKT TECHNICZNY				
		<b>Część:</b> CZĘŚĆ RYSUNKOWA				
<b>Skala:</b> 1:100		<b>Tytuł rysunku:</b> PROFIL SIECI WODOCIAĞOWEJ			<b>Nr rysunku:</b> W1	
<b>Funkcja/branża:</b> Projektant SANITARNA		<b>Imię i nazwisko:</b> mgr inż. Aleksandra LIPIEC		<b>Nr uprawnień:</b> PDK/0294/POOS/19		
<b>SPRAWDZAJĄCY</b> SANITARNA		<b>mgr inż. Joanna Dragan-Bytnar</b>		<b>PDK/0014/PWOS/18</b>		
<b>Opracowujący</b> SANITARNA		<b>mgr inż. Sławomir Uchman</b>		<b>-</b>		