

Mieszkowice, 19.01.2023

Oznaczenie sprawy: **GP.271.2.2023**

Zamawiający

**Gmina Mieszkowice
Ul. Fryderyka Chopina 1
74-505 Mieszkowice**

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: **Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa mieszkańców popegeerowskich wsi w gminie Mieszkowice**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 202 r. poz. 1710).; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Proszę o sprecyzowanie zapisu w SST D-05.03.05b rodzaju warstwy wiążącej. W przywołanej specyfikacji w pkt. 1.3 wymagana jest mieszanka AC 16 W 50/70, a w pkt. 2.2 Tablica 1. warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 KR1-2.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Na warstwę wiążącą należy zastosować mieszankę mineralno-asfaltową typu AC 11 W 50/70 KR1-2.

BURMISTRZ
Andrzej Salwa