

ODPOWIEDZI

Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na
wykonanie termomodernizacji części budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie

Zamawiający Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców informuje:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie treści SWZ oraz dokumentacji projektowej czy w zakres zadania wchodzi również:

- a) wykonanie nowej posadzki oraz parkietu w sali gimnastycznej
- b) montaż belek stalowych (pkt. 12.0 opis budowlany)
- c) obudowa systemowa w klasie EI 30 rys. A-02 (architektura-konstrukcja)

Odpowiedź nr 1

Ad. a) Zrezygnowano z uwzględnionego w projekcie remontu i ocieplenia posadzki w sali gimnastycznej. Kosztorysy nie uwzględniają wykonania powyższych prac.

Ad. b) W związku z rezygnacją z ocieplenia posadzki w sali gimnastycznej, nie ma potrzeby zwiększania wysokości otworów drzwiowych a zarazem montażu nowych nadproży stalowych. Kosztorysy nie uwzględniają wykonania nowych nadproży z belek stalowych.

Ad. c) Zgodnie z projektem i kosztorysem należy uwzględnić obudowę systemową o klasie EI30 w ofercie. Wszystkie roboty zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym.

Pytanie nr 2

Jaką izolację termiczną należy przyjąć, styropian 18 cm zgodnie z rysunkiem A-08 czy płyta styropianowa EPS 80-036 br. 23 cm - zgodnie z opisem, czy 23 cm XPS zgodnie z przedmiarem.

Odpowiedź nr 2

Strefa cokołowa elewacji zgodnie z projektem stanowić powinna jedną płaszczyznę wykończoną płytkami klinkierowymi. Z uwagi na przyjęte w przedmiarach roboty polegające na usunięciu występu elewacji w strefie przyziemnej (pozycja 109 przedmiaru) oraz niejednorodną grubość ścian fundamentowych, przyjęto grubość docieplenia ścian fundamentowych taką samą jak pozostałej części cokołu w celu uzyskania zlicowanej powierzchni zewnętrznej cokołu. W związku z powyższym kalkulację oferty należy przeprowadzić zgodnie załączonymi przedmiarami uwzględniającymi ocieplenie grubości 23 cm z płyt XPS (pozycja nr 115 i 149 przedmiaru).

Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ.