



Mielec, 27.09.2021 r.

Zn.spr.: SAlIR.270.1.5.2021

Nadleśnictwo Mielec informuje na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), że w związku z prowadzonym postępowaniem nr SAlIR.270.1.5.2021 pn. „**Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Mielec w 2021 roku**” wpłynęło zapytanie do SWZ. Poniżej pytanie wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego.

### Pytanie:

„Dzień dobry, w nawiązaniu do zamówienia publicznego pn. Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Mielec w 2021 roku, proszę o informację odnośnie wymiarów i zbrojenia przyczółków na rurze 1000x6000. Jednocześnie proszę określić materiał służący do stabilizacji”.

### Odpowiedź:

Pod każdym z przyczółków należy wykonać betonową ławę o długości 4 m, szerokości 0,60 m i grubości co najmniej 0,30 m, na której bezpośrednio później zostaną wykonane przyczółki. Każdy z nich powinien mieć 6-8 m długości - w zależności od potrzeby i warunków terenowych (przy czym oba powinny być sobie równe). Przewidziana ich grubość to 0,25 m. W najwyższym punkcie, bezpośrednio nad rurami przepustowymi (rury prefabrykowane, karbowane), ich wysokość musi oscylować w granicach 1,5-1,6 m mierząc od górnej powierzchni ławy. Do zbrojenia wykorzystać należy pręt stalowy fi 12 mm. Samo zbrojenie powinno być podwójnie uźebrowane. Przyczółki należy szalować i odlać na miejscu używając betonu klasy B30.

Jednocześnie informuję, że powyższe ma charakter wyjaśnienia treści SWZ, które nie skutkuje zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu oraz przedłużeniem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem  
Hubert Sobiczewski  
Nadleśniczy

(podpisano elektronicznie)

