



Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski

NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056, Kapitał zakładowy: 15 064 000,00 PLN

www.pwik.piotrkow.pl; sekretariat@pwik.piotrkow.pl; tel./fax (44) 646-15-66

KRS Nr 0000343051 – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Konto: PKO Bank Polski S.A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402

A. Adamczyk



Telefony całonocowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554; BOK - (44) 646-15-67; Zakład Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01;
Sekcja Transportu i Diagnostyki Sieci - (44) 645-16-06; Zakład Ujęć Wody - (44) 645-16-15; Zakład Oczyszczalni Ścieków - (44) 645-16-12; Laboratorium - (44) 645-16-13

urujemy:

usługi sprzętem specjalistycznym (np. czyszczenie kanałów)
usługi sprzętem budowlanym
usługi projektowania i budowy sieci oraz przyłączy
inspekcję przewodów rurowych
badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów.



WODOCIĄGI POLSKIE

Łonek IGWP



AB 1098

res akredytacji:
www.pca.gov.pl



nek rzeczywisty
lubu Pollab
nr 925



Piotrków Trybunalski, 26-03-2021 r.

Znak sprawy: TN.804-12/2021



RPW/30863/2021 P
Data: 2021-03-31



URZĄD MIASTA
Biuro Inwestycji i Remontów
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Tryb.

W nawiązaniu do pisma z dnia 16.02.2021r (data wpływu 19.02.2021r) przesyłamy wytyczne na temat stanu technicznego uzbrojenia wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w ulicy Żeromskiego w Piotrkowie Tryb. (odcinek od Ronda im. Trybusa do Ronda im. Żołnierzy Wyklętych 1944-1956):



SCP_S/14917/2021
ID: 03110300144014

MAGISTRALA WODOCIĄGOWA

Istniejącą magistralę DN 300mm (wybudowana w latach 20-tych XX wieku) wraz z uzbrojeniem należy przebudować w zakresie pomiędzy magistralą DN 400mm zlokalizowaną w Rondzie im. Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 a magistralą DN 355mm zlokalizowaną w ul. Krakowskie Przedmieście przy Rondzie Lecha i Marii Kaczyńskich (połączenie z magistralą przebudowaną w ramach budowy rond).

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Istniejącą sieć wodociągowa DN 100mm (wybudowana w latach 20-tych XX wieku) wraz z uzbrojeniem oraz przyłącza wodociągowe w liniach regulacyjnych ulicy należy przebudować w zakresie pomiędzy magistralą DN 400mm zlokalizowaną w Rondzie im. Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 a wodociągiem DN 125mm zlokalizowanym w ul. Żeromskiego (połączenie z siecią wodociągową przebudowaną w ramach budowy rond). W ramach inwestycji należy przebudować odejścia istniejących wodociągów w ul. Reymonta, Parkowa oraz wybudować odejście wodociągu w kierunku ulicy Stodolnianej (perspektywiczne spięcie z wodociągiem w ul. Stodolnianej przy skrzyżowaniu z ul. Zachodnią – drugostronne zasilanie ul. Stodolnianej).

W rejonie Ronda im. Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 przebudowywaną sieć wodociągową lokalizować poza obrysem ronda.

Obowiązek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest PWiK Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Kontakt w sprawie danych osobowych: sekretariat@pwik.piotrkow.pl

KANALIZACJA SANITARNA

Istniejący kanał sanitarny DN 250mm (wybudowany w latach 20-tych XX wieku) należy przebudować wraz z przyłączami w liniach regulacyjnych ulicy do włączenia do istniejącego kanału DN 250mm w ulicy Krakowskie Przedmieście.

KANALIZACJA DESZCZOWA

W ulicy Żeromskiego brak jest kanalizacji deszczowej, należy ją wybudować w oparciu o koncepcję kanalizacji deszczowej.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Michał Rżanek