

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w przedmiotowym przetargu**

Gmina Sadowne, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), w związku z zapytaniem z dnia 14 czerwca 2023 r. o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego w Sadownem*” – przedstawia pytania i odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1:

Proszę o określenie parametru HIC (wysokość swobodnego upadku) każdego z osobna urządzenia zabawowego zamontowanego na placu zabaw i dołączenie kart technicznych tych urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje kartami technicznymi urządzeń umieszczonych na istniejącym placu zabaw, parametr HIC 2.2 został określony dla wysokości upadku z najwyższego urządzenia umieszczonego na placu zabaw.

Pytanie 2:

Proszę o określenie w jakich kolorach należy wykonać nawierzchnię. Wybrany kolor wpływa na cenę nawierzchni.

Odpowiedź:

Nową nawierzchnię należy wykonać w kolorach zbliżonych do istniejącej kolorystyki.

Pytanie 3:

Czy konieczna jest wymiana całej warstwy podbudowy? Czy wystarczy, aby istniejącą podbudowę poprawić i wyrównać przed ułożeniem nawierzchni?

Odpowiedź:

Nie jest wymagana wymiana całej warstwy podbudowy. Istniejącą podbudowę należy poprawić, wyrównać i zagęścić sprzętem mechanicznym przed ułożeniem nawierzchni.

Pytanie 4:

Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbędna do ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i jeżeli Wykonawca zna budżet Zamawiającego to może zdecydować, czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może generować niepotrzebną stratę Wykonawcy.

Odpowiedź:

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie przekazana w terminie określonym w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, że nie przedłuży terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 Pzp mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 Pzp Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 Pzp. Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp.

Z up. Wójta Gminy Sadowne

Krzysztof Królikowski
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji