



RZiZP.271.6.2024.KR

Obrowo, dnia 22.10.2024 r.

Zamawiający:
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy postępowania: „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Obrowo w miejscowości Głogowo ul. Słonecznikowa”

Zgodnie z art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie konstrukcji pobocza. Wg opisu technicznego do wykonania jest obustronne pobocze z KŁSM 0/31,5 mm gr. 8 cm Wg przekroju konstrukcyjnego nie przewiduje się wykonania pobocza. Wg SWZ i przedmiaru przewiduje się do wykonania pobocze o konstrukcji: podbudowa z kruszywa łamanego, gr. 8 cm i nawierzchnia z ziemi urodzajnej, gr. 5 cm.

Odpowiedzi: **Zamawiający nie wymaga wykonania pobocza z kruszywa. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu należy wykonać pas zieleni pomiędzy jezdnią z kostki, a posesjami. Zamawiający zmodyfikował treść SWZ.**

Pytanie 2: W przedmiarze wskazano wykonanie pobocza w ilości 199,5 m². Prosimy o potwierdzenie czy podana ilość jest wiążąca. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie odcinka na którym należy wykonać pobocze.

Odpowiedzi: **Do wyceny należy przyjąć wartości wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności w projekcie zagospodarowania terenu.**

Pytanie 3: Prosimy o wskazanie szerokości pobocza do wykonania. Opis techniczny wskazuje szerokość 0,75 m i 1,5 m. Która szerokość jest wiążąca?

Odpowiedzi: **Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.**

Pytanie 4: Prosimy o wskazanie jaki kolor kostki należy przyjąć na zjazdach. Dokumentacja nie precyzuje tego.

Odpowiedzi: **Na zjazdach należy wykonać kostkę w kolorze czerwonym.**



GMINA
OBROWO

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24.10.2024 r. do godz. 10:00.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ mgr Dawid Głowacki