



Wrocław, dnia 01.08.2023r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Sprawa nr: Szp-242/ZP-212/2023

### INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami do zapytania ofertowego na **Usługę czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacji mechanicznej wraz z kompleksowym czyszczeniem central wentylacyjnych i montażem niezbędnych klap rewizyjnych**

#### Pytanie nr 1

Proszę o podestawienie zestawienia ilościowego filtrów objętych przetargiem z uwzględnieniem danych: długość, szerokość, głębokość oraz klasa filtra. Podczas wizji lokalnej z uwagi na brak dostępu do instalacji nie ma możliwości sprawdzenia tych informacji.

**Odpowiedź: Zapytanie ofertowe dotyczy usługi czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacji mechanicznej wraz z kompleksowym czyszczeniem central wentylacyjnych i montażem niezbędnych klap rewizyjnych. Dostawa filtrów nie jest przedmiotem postępowania.**

#### Pytanie nr 2

Proszę o: -wykaz filtrów do wymiany

-wykaz ilości kanałów w m2 lub mb lub plany instalacji do czyszczenia

**Odpowiedź: Zapytanie ofertowe dotyczy usługi czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacji mechanicznej wraz z kompleksowym czyszczeniem central wentylacyjnych i montażem niezbędnych klap rewizyjnych. Dostawa filtrów nie jest przedmiotem postępowania.**

#### Pytanie nr 3

Wielkość central wentylacyjnych, długość kanałów wentylacyjnych,. Czy kanały wentylacyjne są okrągłe, czy prostokątne?

**Odpowiedź: Poszczególne instalacje wentylacyjne zlokalizowane są w różnych częściach budynku i stanowią odrębne układy. Były one wykonane głównie w okresie od 2007 do 2016. Łącznie w wymienionych 15 układach pracuje ok. 20 central. Kanały wentylacyjne są prostokątne i nie jest znana ich łączna długość.**

#### Pytanie nr 4

Szanowni Państwo, Czy jest możliwość przesłania dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej ?

**Odpowiedź: Plany poszczególnych układów są dostępne jedynie w wersji papierowej dokumentacji.**

Proszę również o informację czy filtry HEPA są po Państwa stronie? jeśli nie to proszę o przesłanie wymiarów . Czy oferta ma obejmować również utylizację filtrów ?

**Odpowiedź: Zapytanie ofertowe dotyczy usługi czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacji mechanicznej wraz z kompleksowym czyszczeniem central wentylacyjnych i montażem niezbędnych klap rewizyjnych.**



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

*Dostawa filtrów nie jest przedmiotem postępowania.*

Prosimy również o podanie ilości central wentylacyjnych. W związku z tym, że zakres prac jest obszerny prosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 60 dni od podpisania umowy.

*Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania zamówienia.*

**Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 03.08.2023r. na dzień 07.08.2023r. Sposób oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

KIEROWNIK DZIAŁU  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
*Romana Komora*

PECJALISTA  
s. Zamówień Publicznych  
*mgr Anna Lis*

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 45 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

