

**PYTANIA I ODPOWIEDZI  
DO SWZ**

Nr sprawy: **WPF.271.10.2023**

**dot: Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Orzysz oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej na oświetlenie energooszczędne**

- I. Gmina Orzysz na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**1.Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 26.06.2023 r.**

Pytanie 1

Zamawiający w dokumentacji określa „Redukcja mocy nawet o 75%”, Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje opraw wyposażonych w układy redukcji mocy z możliwością ustalenia harmonogramów i zmiany z poziomu szaf oświetleniowych(co jest rozwiązaniem droższym), czy też w zasilacze z interfejsem analogowym bądź cyfrowym umożliwiające w przyszłości wyposażenie opraw w sterowniki redukujące moc opraw(rozwiazanie tańsze)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający oczekuje oferty na oprawy led oraz źródła światła wyposażone każde z osobna w autonomiczną redukcję mocy. Oznacza to, że zarówno oprawy led jak i źródła światła (popularnie zwane żarówkami) będą same się ściemniały w godzinach nocnych a redukcja mocy może osiągnąć nawet 75%.**

II. Gmina Orzysz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

**1.** Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w zakresie w jakim w nich opisano.

**2.** Powyższa zmiana jest zmianą nieistotną treści SWZ, w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszystkie terminy dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**Wszystkie dokumenty składane w procedurze muszą uwzględniać nowy termin składania ofert.**

BURMISTRZ  
*mgr Zbigniew Włodkowski*