

WIR.271.2.23.1.2022

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych na instalację fotowoltaiczną obiektów sportowych oraz budynku PSZOK” nr sprawy: WIR.271.2.23.2022

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp”, wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy Zamawiający oczekuje wykonania projektu instalacji fotowoltaicznych na wskazanych obiektach o mocy do 50 kW i nie większych niż obecna moc przyłączeniowa obiektów czy instalacji o mocy powyżej 50 kW?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wymagane dokumentacje projektowe do zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych na instalację fotowoltaiczną obiektów sportowych oraz budynku PSZOK” dotyczą instalacji fotowoltaicznych o mocy nie wyższej niż moc przyłączeniowa obiektu oraz mocy nie przekraczającej 50 kW na wszystkich wymienionych w zadaniu obiektach.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie mocy przyłączeniowych obiektów dla których ma być wykonany projekt instalacji fotowoltaicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Obiekt 1: Stadion Miejski ul. Zjazd 14, Łomża – moc przyłączeniowa 150 kW.

Obiekt 2: Obiekt sportowy orlik przy ul. Nowogrodzkiej, Łomża – moc przyłączeniowa 26 kW.

Obiekt 3: Budynek PSZOK ul. Akademicka 22, Łomża – moc przyłączeniowa 40 kW.

Pytanie nr 3:

Proszę o informację czy Zamawiający będzie żądał wykonania oceny technicznej konstrukcji dachu w przypadku, gdy projekt instalacji fotowoltaicznej będzie przewidywał posadowienie instalacji na dachu obiektu.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający będzie wymagał oceny technicznej konstrukcji dachu obiektów wymienionych w przetargu.

W związku z odpowiedzią na pytanie Wykonawcy, Zamawiający, Miasto Łomża działając na podstawie art. 286 ust. 1 uPzp zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

- 1) W Rozdziale XVII ust. 1 było: „Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 27.08.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” jest: „Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 31.08.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 286 ust. 3 uPzp, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

- 1) w Rozdz. XVIII ust. 1 pkt 1 SWZ zmianie ulega termin składania ofert: z dnia 29.07.2022 r. godz. 10:00 na dzień 02.08.2022 r. godz. 10:00,
- 2) w Rozdz. XVIII ust. 2 pkt 1 SWZ zmianie ulega termin otwarcia ofert: z dnia 29.07.2022 r. godz. 10:30 na dzień 02.08.2022 r. godz. 10:30.

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 286 ust. 9 w związku z art. 271 ust. 1 i ust. 2 uPzp zmianie ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu w zakresie:

1. W Sekcji VIII ust. 8.1.) Termin składania ofert było: „2022-07-29 10:00”, jest: „2022-08-02 10:00”.
2. W Sekcji VIII ust. 8.3.) Termin otwarcia ofert było: „2022-07-29 10:30”, jest: „2022-08-02 10:30”.
3. W Sekcji VIII ust. 8.4.) Termin związania ofertą było: „do 2022-08-27”, jest: „do 2022-08-31”.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.

z up. PREZYDENTA MIASTA


mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA