



Szamotuły, 12.09.2024 r.

WI.271.15.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z art. 284 ust. 1 ustawy zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2024/BZP 00469279/01 z dnia 23 sierpnia 2024 r. pn.: „**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK – 2012” w Szamotulach przy ul. Szczuczyńskiej 5**” w związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi:

1. W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi dnia 06.09.2024 zwracamy się z prośbą o obniżenie jednego parametru dotyczącego sztucznej trawy: wytrzymałości łączenia klejonego do min. 109 N/100mm (po starzeniu wodą). Jest to parametr badany w warunkach laboratoryjnych, który nie ma odzwierciedlenia na boisku i nie ma wpływu na jakość oferowanej nawierzchni. Chcielibyśmy nadmienić, że wszystkie pozostałe parametry mamy powyżej wymagań (np. gęstość włókien 150 tys. /m²)
2. Zamawiający wymaga włókno monofilowe o długości min. 45mm. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, aby trawy o wysokości włókna min. 45mm były zamontowane na macie prefabrykowanej shockpad o grubości zgodnej z badaniem laboratoryjnym na oferowany system, natomiast przy trawach min. 60 mm mata taka nie będzie wymagana zgodnie z badaniem laboratoryjnym na oferowany system. Daje to pewność Zamawiającemu, że zamontowana trawa będzie miała odpowiednią amortyzację.

WI.271.15.2024 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK – 2012” w Szamotulach przy ul. Szczuczyńskiej 5”



3. W celu potwierdzenia wymaganych parametrów sztucznej trawy Zamawiający powinien wymagać raportu z badań przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport, ISA- Sport, Sports Labs Ltd, Ercat itp.), dotyczący oferowanego systemu (nawierzchni, wypełnienia EPDM z recyklingu i maty, jeśli jest wymagana) potwierdzającego zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality.

4. Zwracam się z prośbą o podanie:

- wysokości istniejących słupów oświetleniowych,
- ilości słupów oświetleniowych

Ad. 1.

Zamawiający pozostawia parametr dotyczący wytrzymałości łączenia klejonego na dotychczasowym poziomie wskazanym w Załączniku nr 8 do SWZ.

Ad. 2.

Zamawiający potwierdza wyżej wymienione. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać nawierzchnię boiska do piłki nożnej, w sposób zgodny z zaproponowanym systemem.

Ad. 3.

Zamawiający w punkcie VII SWZ wykazał dokumenty, które należy załączyć do oferty. Zamawiający pozostawia wykaz bez zmian.

Ad. 4

Zamawiający uprzejmie informuje, że:

- wysokość istniejących słupów oświetleniowych – 9 metrów.
- ilość słupów oświetleniowych – 6 szt.

Wyjaśnienie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.