



Grudziądz, dnia 29.10.2024 r.

ZP-2642/24

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy gazów medycznych i osprzętu wraz z dzierżawą zbiorników, butli oraz osprzętu (znak sprawy: Z/83/PN/24).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy gazów medycznych i osprzętu wraz z dzierżawą zbiorników, butli oraz osprzętu” (znak sprawy: Z/83/PN/24), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Pytania dotyczące Załącznika nr 2 formularz cenowy

Zadanie 1: Dostawy tlenu ciekłego medycznego wraz dzierżawą zbiornika

Prosimy Zamawiającego o weryfikację ilości tlenu ciekłego medycznego w zadaniu nr 1, gdyż według wiedzy Wykonawcy wpisana ilość 60 000 kg nie jest wystarczająca na cały okres obowiązywania umowy czyli 18 m-cy. Biorąc pod uwagę poprzednie postępowania na w/w przedmiot zamówienia, zapotrzebowanie Zamawiającego na okres 12 miesięcy opiewało na ok. 500 000 kg, stąd wniosek, że obecne ilości są nieadekwatne do okresu trwania umowy.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji w przedmiotowym zakresie, zamieszczając jej treść na platformie zakupowej prowadzonego postępowania.

Zapytanie nr 2

Zadanie 3: Dostawy gazu medycznego do znieczuleń 50/50% O₂/N₂O wraz z dzierżawą butli, wózków i zaworów dozujących

Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną mieszaniny 50% tlen medyczny/ 50% podtlenek azotu medyczny wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem lub inny równoważny sprzęt jednorazowy, ewentualnie dopuszczony przez Zamawiającego) mają być zapakowane wspólnie w jednym najmniejszym dostępnym opakowaniu jednostkowym – 1 pojedynczy komplet? i pochodzić od producenta, który jest jednocześnie wytwórcą zaworu dozującego do podawania opisanej powyżej mieszaniny?





Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie stawia w treści SWZ wymogu zawartego w treści zapytania i nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie pozostając przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 3

Zadanie 3: Dostawy gazu medycznego do znieczuleń 50/50% O₂/N₂O wraz z dzierżawą butli, wózków i zaworów dozujących

Czy mieszanina gazów N₂O 50% + O₂ 50% (przeznaczona do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądanym jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego) ma być dostarczana w lekkich butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym wyposażonym w przepływomierz umożliwiającym ustawienie przepływu co najmniej w 12 różnych zakresach przepływu wyrażonych w l/min (w tym wartość początkowa – 0 l/min)?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie stawia w treści SWZ wymogu zawartego w treści zapytania i nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie pozostając przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 4

Zadanie 3: Dostawy gazu medycznego do znieczuleń 50/50% O₂/N₂O wraz z dzierżawą butli, wózków i zaworów dozujących

Czy zawór dozujący do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu (fabrycznie oryginalny bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny, tzn. nie ma w nim być elementów, które pacjent i/lub osoba odwiedzająca i/lub personel Zamawiającego bez użycia dedykowanych do tego narzędzi może swobodnie odkręcić, usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że zawór dozujący do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu (fabrycznie oryginalny bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny, tzn. nie ma w nim być elementów,





które pacjent i/lub osoba odwiedzająca i/lub personel Zamawiającego bez użycia dedykowanych do tego narzędzi może swobodnie odkręcić, usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu.

Zapytanie nr 5

Zadanie 3: Dostawy gazu medycznego do znieczuleń 50/50% O₂/N₂O wraz z dzierżawą butli, wózków i zaworów dozujących

Czy Zamawiający wymaga aby możliwe było stałe podawanie leku (mieszanki gazów, podtlenku azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego? Zapis w ChPL mówiący o braku konieczności wykonania badań krwi powoduje że odpowiedzialność za działania niepożądane spoczywa na producencie leku.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie stawia w treści SWZ wymogu zawartego w treści zapytania i nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie pozostając przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 6

Zadanie 3: Dostawy gazu medycznego do znieczuleń 50/50% O₂/N₂O wraz z dzierżawą butli, wózków i zaworów dozujących

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia Gaz medyczny do znieczuleń: (50 % tlen+50 % podtlenek azotu) w butlach stalowych/aluminiowych z zaworem zintegrowanym: poj. 10 lub 11 litrów, miał na myśli butle 10 litrowe o pojemności 2,8 m³ gazu?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że Zamawiający przy zapisie poj. 10 lub 11 litrów miał na myśli butle 10 lub 11 litrowe o pojemności 2,8 m³ gazu.

