



**Opis przedmiotu zamówienia**  
**Worek płaski L=2340mm typ Luhr - dostawa do instalacji odpylania kotła**  
**WR-5 nr. K4 typu cyklodfilter ICF 6x630**

**(OPZ)**

Data: 07.07.2023 r.

Strona 1 z 1

Przedmiotem zamówienia jest:

**Worek płaski L=2340mm typ Luhr - dostawa do instalacji odpylania kotła WR-5 nr. K4 typu  
cyklodfilter ICF 6x630**

**Wymagane parametry techniczne:**

Worek płaski L=2340mm typ Luhr - 120 szt.

Konstrukcja:

- góra: uszczelka filcowa
- dół: zszyty na płasko
- materiał Tkanina szklana z membraną PTFE

**Przy kalkulacji ceny dostawca powinien uwzględnić:**

- dostawę loco MZEC Sp. z o.o. w Kole przy ulicy Przesmyk 1.

Kierownik Działu  
Produkcji, Dystrybucji i Usług  
  
Zbigniew Wojciechowski