



**Burmistrz
Miasta
Rydułtowy**

Burmistrz Miasta Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
tel. +48 32 45 37 411 | fax +48 32 45 37 410
um@rydułtowy.pl | www.rydułtowy.pl

znak sprawy: BP.271.000007.2024
numer pisma: BP.ZD.000162.2024

Rydułtowy | 13.06.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miasta Rydułtowy - etap I”

Dnia 12 czerwca 2024 r. za pośrednictwem platformy zakupowej zostało złożone zapytanie nr 6 o następującej treści:

W związku z odpowiedzią na pytanie wykonawcy, z dnia 07.06.2024 r. informujemy, że treść odpowiedzi, a szczególnie wskazanie z nazwy sterownika opraw tj. ALZ 10F5 (prod. AIUT Gliwice) w sposób oczywisty narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W naszej ocenie wskazanie nazwy obecnie stosowanych sterowników stawia firmę AIUT Gliwice w uprzywilejowanej pozycji, utrudniając tym samym dostęp do zamówienia innym podmiotom.

Domyślamy się że realną potrzebą Zamawiającego jest aby oferowany w ramach przedmiotowej inwestycji system sterowania oświetleniem i platforma zarządzająca uwzględniały istniejące oprawy oświetleniowe, stąd zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający pozwala na integrację istniejących opraw z oferowanym systemem sterowania na poziomie softwarowym lub hardwarowym, przy zachowaniu wymaganych funkcjonalności oraz gwarancji, że Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z konfiguracją, wdrożeniem i eksploatacją systemu (w tym także kosztów związanych z użytkowaniem interfejsu, licencji, opłat serwerowych itp.) w okresie min. 10 lat.

Powyższe jest niezbędne aby postępowanie zakupowe prowadzone było w zgodzie z ustawą Pzp, gwarantowało zasady konkurencyjności oraz aby finalnie dostarczone przez wykonawcę rozwiązania były dla Zamawiającego najkorzystniejsze pod względem cenowym i technicznym.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby wszystkie oferowane oprawy oświetleniowe (drogowe, parkowe, ozdobne, naświetlacze) posiadały gniazda Zhaga-D4i i były włączone do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem.

Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Ad.1. Zamawiający nie naruszył przepisu art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, gdyż w odpowiedzi z dnia 07.06.2024 r. odniósł się do stanu istniejącego systemu sterowania oświetleniem ulicznym, a nie projektowanego. Dokumentacja projektowa ani specyfikacja techniczna nie wskazuje żadnych nazw własnych, pochodzenia itp. Wymóg określony w dokumentacji projektowej, aby system sterowania oświetleniem był kompatybilny z istniejącym systemem zabudowanym przez Miasto Rydułtowy stanowi logiczną konsekwencję planowanej modernizacji, która ma w przyszłości przynieść oszczędności w postaci obniżenia opłat za energię.

Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób uwzględniający potrzeby Zamawiającego jest prawidłowy o czym przesądza m. in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 stycznia 2023 r. sygn. akt (KIO 3536/22), zgodnie z którym *„Zamawiający ma prawo tak określić przedmiot zamówienia, aby opisać go adekwatnie do wyznaczonego celu, zachowując jednocześnie obiektywizm i precyzję w formułowaniu swoich potrzeb. Nie narusza przepisów p.z.p. sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, który uwzględnia potrzeby zamawiającego, nawet jeżeli utrudnia lub uniemożliwia niektórym podmiotom dostęp do zamówienia. Obowiązek zachowania zasady uczciwej konkurencji nie oznacza, iż zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w sposób odzwierciedlający jego potrzeby”*.

Zamawiający dopuszcza integrację istniejących opraw z oferowanym systemem sterowania na poziomie softwarowym lub hardwarowym, przy zachowaniu wymaganych funkcjonalności oraz gwarancji, pod warunkiem że integracja nie będzie powodowała żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

Ad.2. Zamawiający wymaga, aby system sterowania oświetleniem i platforma zarządzająca uwzględniały istniejące oprawy oświetleniowe.

Zamawiający wyraża zgodę na integrację istniejących opraw z oferowanym systemem sterowania na poziomie softwarowym lub hardwarowym, przy zachowaniu wymaganych funkcjonalności oraz gwarancji, że Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z konfiguracją, wdrożeniem i eksploatacją systemu (w tym także kosztów związanych z użytkowaniem interfejsu, licencji, opłat serwerowych itp.).

Elementy niezbędne do uruchomienia a następnie zarządzania systemem sterowania należy wycenić w pozycji nr 22 przedmiaru.