

ZP.271.1.20.2021

Jarosław 16.06.2021r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,  
odpowiedzi na pytania.

Na podstawie art. 284 ust. 1,6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku Gmina Miejska Jarosław informuje, że wpłynęły od wykonawców zapytania, dotyczące zapisów SWZ.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ust.1 i nast. – ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości nie przekraczającej progów unijnych pn.: „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jarosławiu”.

### Pytania i odpowiedzi:

#### Pytanie 1

Wnioskuje o dopuszczenie trawy tuftowanej o parametrach:

Wysokość włókna min. 30mm

Ilość pęczków: 21.210/m<sup>2</sup>

Ilość włókien: 588.000/m<sup>2</sup>

DTEX: 18.000

Charakterystyka włókna: włókno proste, odporne na UV, wzmocnione rdzeniem + włókno skrętne

Podkład: lateksowy

#### Ad. 1

Zamawiający nie dopuszcza do przedmiotowego postępowania trawy tuftowanej, o przedstawionych w zapytaniu ofertowym parametrach.

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Wiesław Pirożek