

Nr sprawy: **TP.8.2023.MOSIR**

Nr postępowania: **ID 784799**

Dotyczy: **Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „45” Bujaków przy ul. Szkolna 1C”**

Organizacja zamawiającego działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela następującej odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Treść pytania A:

Prosimy o wyjaśnienie następujących pytań:

1. Czy do wyceny należy przyjąć ościeżnice opaskowe regulowane jak w opisie, czy ościeżnice zwykłe (metalowe) jak w dokumentacji rysunek nr 8.

odpowiedź:

Zgodnie z rys. A14 „zestawienie stolarki pkt. uwagi” dla drzwi wewnętrznych należy zastosować ościeżnice regulowane.

2. W dokumentacji brak wizualizacji oraz projektu kolorystki elewacji.

odpowiedź:

W uzupełnieniu do dokumentacji Zamawiający przedkłada zał. nr 1 - wizualizację obiektu oraz zał. nr 2 – projektowane elewacje (A11)

3. Czy należy wycenić dostawę i montaż mebli kuchennych oraz regałów w pomieszczeniu magazynu – brak pozycji w przedmiarze.

odpowiedź:

Dostawa mebli kuchennych oraz regałów nie wchodzi w zakres inwestycji. Zamawiający potwierdza, że w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać zabudowę szatni - wnęk szafkowo ławkowych w pom. 0.11, 0.12 oraz 0.13 zgodnie z rys. A16.

4. Brak projektu dla wyceny elementów pozycji 7 w przedmiarze.

odpowiedź:

Zgodnie z opisem rys. A9 centralę wentylacyjną na dachu należy zabudować na stelażu typowym.

WYKONAWCA
Działu Technicznego
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mikołowie

DYREKTOR inż. Krzysztof Konsek
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie

mgr Wojciech Tkacz